

	<b>DE</b> Sicherheitshinweise	<b>EN</b> Safety instructions	<b>FR</b> Consignes de sécurité	<b>NL</b> Veiligheidsinstructies
	Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.	Travailler sur un réseau électrique ne s'improvise pas, seul un électricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement.	Werkaamheden aan elektrische installaties mogen enkel door gekwalificeerde installateurs of geschoold personeel uitgevoerd worden en dit in overeenstemming met de elektrotechnische regels.
	Dieses Gerät ist nicht zum Schalten von Lasten geeignet.	This device is not suitable for switching loads.	Cet appareil n'est pas adapté à la commutation de charges.	Dit apparaat is niet geschikt voor het schakelen van lasten.
	Vor Montage Leitung spannungsfrei schalten! Vermeiden Sie eine parallele Leitungsführung zu Leistungskabeln. Sollte eine getrennte Verlegung nicht möglich sein, wird die Verwendung von geschirmten Leitungen empfohlen.	Disconnect supply before installing! Avoid parallel cable routing to power cables. If a separate installation is not possible, the use of shielded cables is recommended.	Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est coupée. Évitez d'acheminer les câbles parallèlement aux câbles de puissance. Si une installation séparée n'est pas possible, l'utilisation de câbles blindés est recommandée.	Netspanning uitschakelen alvorens te beginnen met de montage. Vermijd het geleiden van kabels parallel aan voedingskabels. Als een afzonderlijke installatie niet mogelijk is, wordt het gebruik van afgeschermde kabels aanbevolen.
	Lesen Sie dieses Beiblatt vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Die Kenntnis dieses Dokuments gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung.	Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this document is part of the intended use.	Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire cette fiche complémentaire. La connaissance de ce document fait partie de l'utilisation conforme.	Lees dit aanvullende blad voordat u het apparaat in gebruik neemt. Kennis van dit document maakt deel uit van het beoogde gebruik.
	<b>Funktion</b>	<b>Function</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>Functie</b>
	Mini-Bewegungssensor zur Anbindung an Steuerungssysteme. Bei jeder erkannten Bewegung wird ein 24V Impuls am Ausgang ausgegeben.	Mini motion sensor for connection to control systems. A 24V pulse is output with every detected movement.	Mini capteur de mouvement pour la connexion aux systèmes de contrôle. Une impulsion de 24V est émise à chaque mouvement détecté.	Minibewegingssensor voor aansluiting op regelsystemen. Bij elke gedetecteerde beweging wordt een 24V-puls uitgezonden.
	<b>Montage</b>	<b>Mounting</b>	<b>Montage</b>	<b>Montage</b>
<b>Fig. 1</b>	Die mitgelieferte Dichtung ( <b>a</b> ), zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch Luftzug, im Abdeckring positionieren. Abdeckring bis zum Einrasten auf den Sensor aufstecken.	Position the supplied seal ( <b>a</b> ) in the cover ring to prevent faulty switching due to draughts. Push the cover ring onto the sensor until it clicks into place.	Placez le joint fourni ( <b>a</b> ) dans l'anneau du couvercle pour éviter les erreurs de commutation dues aux courants d'air. Poussez l'anneau du couvercle sur le capteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.	Plaats de meegeleverde dichting ( <b>a</b> ) in de afdekring om een foutieve schakeling als gevolg van tocht te voorkomen. Druk de afdekring op de sensor tot deze vastklikt
<b>Fig. 2</b>	Befestigung des Sensors durch Klemmen in der Decke	Mounting of the sensor in the ceiling with clamps	Fixation du capteur au plafond à l'aide de pinces	Bevestiging van de sensor door middel van klemmen in het plafond
<b>Fig. 3</b>	Reichweitendiagramm	Range diagram	Diagramme de portée	Bereidiagram
	<b>Ausgrenzen von Störquellen</b>	<b>Exclude sources of interference</b>	<b>Exclusion des sources de perturbation</b>	<b>Storingsbronnen uitsluiten</b>
<b>Fig. 4</b>	Falls der Erfassungsbereich des Melders zu groß ist oder Bereiche abdeckt, welche nicht überwacht werden sollen, kann mit den beiliegenden Abdeckklammern ( <b>b</b> ) der Bereich nach Bedarf reduziert bzw. eingeschränkt werden.	In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds ( <b>b</b> ).	Si la portée de détection est trop grande ou couvre des zones qui ne doivent pas être surveillées, utiliser les obturateurs fournis pour délimiter la zone de détection souhaitée ( <b>b</b> ).	Indien het detectiebereik van de melder te groot is, of indien deze gebieden dekt die niet bewaakt dienen te worden, kan dit bereik verkleind of beperkt worden met de meegeleverde afdekklammens ( <b>b</b> ).
	<b>Selbstprüfzyklus</b>	<b>Self-test cycle</b>	<b>Cycle d'autocontrôle</b>	<b>Zelftestcyclus</b>
	Nach Stromanschluss durchläuft der Sensor einen Selbstprüfzyklus von 60 Sekunden.	The sensor enters an initial 60-second self-test cycle when the supply is first connected.	Après le raccordement électrique, le capteur effectue un cycle d'auto-contrôle de 60 secs.	Nadat spanning is aangesloten, doorloopt de sensor een zelftestcyclus van 60 sec.

93211

DE EU-Konformitätserklärung

EN Declaration of conformity

FR Déclaration de conformité UE

NL EU-Conformiteitsverklaring



Das Produkt erfüllt die Richtlinien über  
 1. die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU)  
 2. die Niederspannung (2014/35/EU)  
 3. die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU)

This product respects the directives concerning  
 1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU)  
 2. low voltage (2014/35/EU)  
 3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU)

Ce produit répond aux directives sur  
 1. la compatibilité électromagnétique (2014/30/EU)  
 2. la basse tension (2014/35/EU)  
 3. la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (2011/65/EU)

Dit product beantwoordt aan de volgende richtlijnen  
 1. Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU)  
 2. Laagspanning (2014/35/EU)  
 3. Verbod op gebruik van gevaarlijke chemicaliën in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU)

## Zubehör

## Accessory

## Accessoires

## Accessoires

92235

Abdeckring PD9 Ø 36 mm, anthrazit glänzend

Cover ring PD9 Ø 36 mm, anthracite glossy

Collerette PD9 Ø 36 mm, anthracite brillant

Afdekring PD9 Ø 36 mm, antraciet glanzend

92237

Abdeckring PD9 Ø 36 mm, Edelstahl-Optik glänzend

Cover ring PD9 Ø 36 mm, silver glossy

Collerette PD9 Ø 36 mm, argent brillant

Afdekring PD9 Ø 36 mm, zilver glanzend

92238

Abdeckring PD9 Ø 36 mm, weiß glänzend

Cover ring PD9 Ø 36 mm, white glossy

Collerette PD9 Ø 36 mm, blanc brillant

Afdekring PD9 Ø 36 mm, wit glanzend

92327

Abdeckring PD9 Ø 45 mm, weiß matt

Cover ring PD9 Ø 45 mm, white matt

Collerette PD9 Ø 45 mm, blanc mat

Afdekring PD9 Ø 45 mm, wit mat

92346

Abdeckring PD9 Ø 45 mm, Edelstahl-Optik matt

Cover ring PD9 Ø 45 mm, silver matt

Collerette PD9 Ø 45 mm, argent mat

Afdekring PD9 Ø 45 mm, zilver mat

92993

Clip-Designrahmen eckig PD9-DE, reinweiß matt, ähnlich RAL9010, 45 x 45 x 2,6 mm

Square design clip frame PD9-FC, pure white mat, similar to RAL9010, 45 x 45 x 2,6 mm

Cadre à clipser design carré PD9-FP, blanc pur mat, similaire à RAL9010, 45 x 45 x 2,6 mm

Vierkant designraam PD9-IB, zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010, 45 x 45 x 2,6 mm

## Schematisches Schaltbild

## Schematic diagram

## Schéma de raccordement

## Aansluitschema





Schematisches Schaltbild – Bitte beachten Sie beim Anschließen die Anschlußleitungen!

Schematic diagram – when connecting the detector, please respect the connection cables!

Schéma de raccordement de base – Lors du branchement du détecteur, veuillez respecter les câbles de connexion !

Aansluitschema – respecteer de verbindingskabels!



## Auswertungseinheit/-gerät

## Evaluation unit/device

## Unité d'évaluation/dispositif

## Evalutatie-eenheid/apparat

+

rot

red

rouge

rood

-

blau

blue

bleu

blauw

## Output

weiß

white

blanc

wit

## Technische Daten

## Technical data

## Caractéristiques techniques

## Technische gegevens

24 V ---

Spannung

Tension

Spanning

typ. 0.2 W

Leistungsaufnahme

Consommation

Verbruik

360°

Erfassungsbereich

Zone de détection

Detectiehoek

2 m / 5 m / 2.5 m

Montagehöhe min./max./ empfohlen

Höhe de montage min./max./ recommandée

Montagehoogte min./max./ aanbevolen

► Fig. 1

Reichweite bei Montagehöhe 2,5 m Umgebungstemperatur 18°C

Portée pour une hauteur de montage de 2,5 m Température ambiante 18°C

Bereik op Montagehoogte 2,5 m Omgevingstemperatuur 18°C

① = Ø 10.0 m

1 quer

1 transversale

1 dwars

② = Ø 6.0 m

2 frontal

2 frontale

2 frontaal

③ = Ø 4.0 m

3 sitzende Tätigkeiten

3 Activité assise

3 zittend

IP20 / II

Schutzart / Schutzklasse

Type de protection / classe

Beschermingsgraad / Klasse

28 x Ø 45 mm

Abmessungen

Dimensions

Afmetingen

-5 - +45 °C

Umgebungstemperatur

Température ambiante

Omgevingstemperatuur

24 V --- / 0.5 mA

Impulsausgang

Sortie d'impulsion

Pulsuitgang

2 s / 9 s

Impulsänge/-pause

Durée de l'impulsion/pause

Impulslenge/pause



Weitere Informationen zum Gerät auf der B.E.G. Website.

For further information please visit the B.E.G. website.

Veuillez consulter la site internet de B.E.G. pour plus d'informations.

Meer informatie over het apparaat is te vinden op de B.E.G. website.

	<b>DK</b> Sikkerhedsforskrift	<b>ES</b> Avisos de seguridad	<b>IT</b> Indicazioni di sicurezza	<b>PT</b> Instruções de segurança
	Arbejde på elektriske anlæg må kun udføres af elektrolytisk kvalificerede personer, eller af instruerede personer under ledelse og opsyn af en elektrolytisk kvalificeret person i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.	<b>MUY IMPORTANTE:</b> todos los trabajos en instalaciones eléctricas deben ser realizados, exclusivamente, por un técnico electricista certificado según las normas electrotécnicas aplicables.	I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti, in base alle regole eletrotecniche, solo da elettricisti o da persone addestrate da elettricisti sotto la direzione e il controllo di un elettricista.	<b>MUITO IMPORTANTE:</b> Os trabalhos de instalação elétrica devem ser realizados exclusivamente por técnicos credenciados segundo as normas eletrotécnicas aplicáveis e legislação em vigor.
	Denne sensor er ikke egnet til åbning.	Por motivos de seguridad, le recordamos que este producto no puede ser conectado o desconectado bajo tensión.	Questo apparecchio non è adatto come protezione per lo scollegamento della rete principale.	Por motivos de segurança, este aparelho não pode ser ligado ou desligado sob tensão.
	Sluk for spændingen før monteringen! Undgå at ligge kablet op af stærkstrømskabler. Hvis separat installation ikke er mulig, anbefales brug af afskærmede kabler.	i Asegúrese de que la corriente eléctrica está desconectada antes de comenzar la instalación ! Tensión de alimentación 24 V. Se recomienda el uso de cable aislado.	Prima del montaggio disinserire la tensione! Evitare di far passare i cavi in parallelo ai cavi di alimentazione. Se non è possibile un'installazione separata, si raccomanda l'uso di cavi schermati.	Antes de iniciar os trabalhos de instalação, assegure-se que a alimentação elétrica está desligada! Evite cabos paralelos aos cabos de alimentação. Se não for possível uma instalação separada, recomenda-se a utilização de cabos blindados.
	Læs denne vejledning, før du bruger enheden. Kendskabet til dette dokument hører til den tilstigende anvendelse.	Lea esta hoja adjunta antes de poner en funcionamiento el aparato. El conocimiento de este documento es parte del uso previsto.	Leggere questa scheda supplementare prima di mettere in funzione l'apparecchio. La conoscenza di questo documento fa parte dell'uso previsto.	Leia esta folha suplementar antes de colocar o aparelho em funcionamento. O conhecimento deste documento faz parte do uso pretendido.
	<b>Funktionsmåde</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>Funzionamento</b>	<b>Modo de funcionamento</b>
	Mini bevægelsessensor tilslutning til styresystemer. Hver gang der registreres en bevægelse, udsendes en 24V-puls.	Mini sensor de movimiento para la conexión a los sistemas de control. Se emite un pulso de 24V con cada movimiento detectado.	Mini sensore di movimento per il collegamento ai sistemi di controllo. Ad ogni movimento rilevato viene emesso un impulso a 24V.	Mini sensor de movimento para ligação a sistemas de controlo. Um impulso de 24V é emitido com cada movimento detectado.
	<b>Montering</b>	<b>Montaje</b>	<b>Montaggio</b>	<b>Montagem</b>
Fig. 1	Placer den medfølgende tætnings (a) i dækringen for at forhindre uhensigtsmæssige tanddringer på grund af træk. Skub dækringen på sensoren, indtil den klikker på plads.	Coloque la junta suministrada (a) en el anillo de la cubierta para evitar el cambio incorrecto debido a las corrientes de aire. Empuje el anillo de cubierta sobre el sensor hasta que se enganche.	Posizionare la guarnizione in dotazione (a) nell'anello di copertura per evitare una commutazione errata dovuta a correnti d'aria. Spingere l'anello di copertura sul sensore fino all'innesto.	Posicionar o selo fornecido (a) no anel de cobertura para evitar uma comutação incorreta devido a correntes de ar. Empurrar o anel de cobertura para o sensor até este engatar.
Fig. 2	Sensoren er fastgjort til loftet med klips	Fijando el sensor por medio de abrazaderas en el techo	Fissaggio del sensore mediante morsetti nel soffitto	Fixação do sensor por meio de grampos no tecto
Fig. 3	Detekteringsområde	Diagrama de alcance	Diagramma della portata	Diagrama de alcance
	<b>Afblænding af områder som ikke skal detekteres</b>	<b>Reducción del área de detección para evitar perturbaciones</b>	<b>Delimitazione delle fonti di disturbo</b>	<b>Excluir fontes de interferência</b>
Fig. 4	Hvis sensorens detekteringsområde er for stor, eller der registreres områder, som ikke skal overvåges, så kan området reduceres eller indskrænkes ved hjælp af de vedlagte afdækningsclips (b).	En el caso de que el área de detección por defecto del detector sea demasiado grande o cubra zonas que no deben ser vigiladas, puede reducirse/acotarse cómodamente el área de detección utilizando las carátulas obturadoras adjuntas (b).	Se il campo di rilevamento del rilevatore è troppo grande o copre i campi che non devono essere sorvegliati, si può ridurre o limitare il campo a seconda del fabbisogno usando le clip di protezione (b).	Se a área de deteção do detector for demasiado extensa ou se forem cobertas áreas que não pretende monitorizar, é possível reduzir ou limitar a área, conforme as necessidades, utilizando as máscaras de cobertura (b) fornecidas.
	<b>Selvtestcyklus</b>	<b>Ciclo de autocontrol</b>	<b>Ciclo di autotest</b>	<b>Ciclo de autoteste</b>
	Efter tilslutning gennemgår sensoren en selvtestcyklus, som varer 60 sekunder.	Tras la conexión a la alimentación, el sensor realiza un ciclo de autocontrol durante 60 segundos.	Dopo aver eseguito l'allacciamento elettrico il sensore esegue per 60 secondi un ciclo di test.	Após a ligação à corrente, o sensor executa um ciclo de autoteste de 60 segundos.

<b>93211</b>	<b>DK EU Overensstemmelses-erklæring</b>	<b>ES Declaración de conformidad UE</b>	<b>IT Dichiaraione di conformità UE</b>	<b>PT Declaração de conformidade UE</b>
	Dette produkt overholder disse standarder 1. Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU 2. Lavspænding 2014/35/EU 3. Begrensning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 2011/65/EU	Este producto cumple con las directivas siguientes 1. Compatibilidad electromagnética (2014/30/EU) 2. Baja tensión (2014/35/EU) 3. Restricciones de uso de ciertas sustancias nocivas en equipos eléctricos y electrónicos (2011/65/EU)	Questo prodotto rispetta le seguenti direttive riguardanti 1. Compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) 2. Bassa tensione (2014/35/UE) 3. Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2011/65/UE)	O produto está em conformidade com as diretivas relativas 1. à compatibilidade eletromagnética (2014/30/EU) 2. à baixa tensão (2014/35/EU) 3. à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (2011/65/EU)
	<b>Tilbehør</b>	<b>Accesarios</b>	<b>Accessori</b>	<b>Acessórios</b>
92235	Afdækningsring PD9 Ø 36 mm, antracit blank	Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm, antracita brillo	Anelli PD9 Ø 36 mm, antracite lucido	Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm, antracite brilho
92237	Afdækningsring PD9 Ø 36 mm, svøb blank	Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm, gris plata brillo	Anelli PD9 Ø 36 mm, effetto acciaio lucido	Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm, prateado brilho
92238	Afdækningsring PD9 Ø 36 mm, hvid blank	Anillo embellecedor PD9 Ø 36 mm, blanco brillo	Anelli PD9 Ø 36 mm, bianco lucido	Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm, branco brilho
92327	Afdækningsring PD9 Ø 45 mm, hvid mat	Anillo embellecedor PD9 Ø 45 mm, blanco mate	Anelli PD9 Ø 45 mm, bianco opaco	Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm, branco mate
92346	Afdækningsring PD9 Ø 45 mm, svøb mat	Anillo embellecedor PD9 Ø 45 mm, gris plata mate	Anelli PD9 Ø 45 mm, effetto acciaio opaco	Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm, prateado mate
92993	Firkantet designramme PD9-i, ren hvid mat, svarende til RAL9010, 45 x 45 x 2,6 mm	Embellecedor cuadrado clipable PD9-FT, blanco puro mate, similar RAL9010, 45 x 45 x 2,6 mm	Anello di finitura quadrato, bianco puro opaco PD9-DE, simile a RAL9010, 45 x 45 x 2,6 mm	Moldura de desenho quadrado PD9-FC, branco puro mate, semelhante RAL9010, 45 x 45 x 2,6 mm
	<b>Skematisk diagram</b>	<b>Esquema de conexión</b>	<b>Schema di cablaggio</b>	<b>Esquema elétrico</b>
	Skematisk diagram – bemærk tilslutningskablerne, når du tilslutter!	Esquema de conexión – por favor, observe los cables de conexión cuando los conecte.	Schema di cablaggio – osservare e rispettare le colorazioni dei cavi durante il cabaggio.	Esquema elétrico – por favor, observe os cabos de ligação ao ligar!
	<p>24 V DC</p> <p>RD BU WH</p> <p>+ - Out</p>	<p>RD: red/rojo/rosso/vermelho</p> <p>BU: blue/azul/verde/verde</p> <p>WH: white/blanc/bianco/branco</p>		
	Evalueringenhed/enhed	Unidad/dispositivo	Unità di rilevazione/dispositivo	Unidade/dispositivo de avaliação
<b>+</b>	rød	rojo	rosso	vermelho
<b>-</b>	blå	azul	blu	azul
<b>Output</b>	hvid	blanco	bianco	branco
	<b>Tekniske data</b>	<b>Datos técnicos</b>	<b>Dati tecnici</b>	<b>Dados técnicos</b>
<b>24 V</b>	Spænding	Tensión de alimentación	Tensione	Tensão
<b>typ. 0.2 W</b>	Egetforbrug	Consumo típico	Potenza assorbita	Consumo
<b>360°</b>	Detektøringsområde	Ángulo de detección	Area rilevamento	Área de deteção
<b>2 m / 5 m / 2.5 m</b>	Monteringshøjde min./maks./anbefalet	Altura de montaje min./máx./recomendada	Altezza installazione consentita min./máx./suggerita per la miglior performance	Altura de montagem min./máx./recomendada
<b>► Fig. 1</b>	Rækkevidde på Monteringshøjde 2,5 m Omgivelsernes temperatur 18°C ① = Ø 10,0 mm ② = Ø 6,0 mm ③ = Ø 4,0 mm	Alcance en m Altura de montaje 2,5 m Temperatura ambiente 18°C 1 pô tværs 2 frontal 3 siddende	Raggio d'azione a Altezza di montaggio 2,5 m Temperatura ambiente 18°C 1 transversal 2 frontal 3 Actividad sentada	Alcance a Altura de montagem 2,5 m Temperatura ambiente 18°C 1 transversal 2 em direção a 3 atividade sentada
<b>IP20 / II</b>	Beskyttelseskasse / beskyttelse	Clase / Grado de protección	Classe di protezione / tipo	Classe / grau de proteção
<b>28 x Ø 45 mm</b>	Mål	Dimensiones	Dimensioni	Dimensões
<b>-5 – +45 °C</b>	Omgivelsernes temperatur	Temperatura de funcionamiento	Temperatura funzionamento	Temperatura ambiente
<b>24 V / 0,5 mA</b>	Pulsdugang	Salida de pulso	Uscita a impulsi	Saida por impulso
<b>2 s / 9 s</b>	Pulslængde/pause	Longitud del pulso/pausa	Lunghezza d'impulso/pausa	Duração do pulso/pausa
	Yderligere information om enheden på B.E.G. Internet side.	Más información sobre el dispositivo en la página web del B.E.G.	Ulteriori informazioni sull'apparecchio sono disponibili sul sito web della B.E.G.	Mais informações sobre o dispositivo no site da B.E.G. na Internet.

	<b>CZ</b> Bezpečnostní předpisy	<b>PL</b> Zalecenia dot. bezpečnosti	<b>HU</b> Biztonsági információk												
	Práce na elektrických systémech směří provádět pouze elektrikáři nebo poučené osoby pod vedením a pod dohledem kvalifikovaného elektrikáře v souladu s elektrotechnickými předpisy.	Prace przy instalacjach elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków lub osoby przeszkołone pod kierunkiem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka zgodnie z przepisami elektrotechnicznymi.	Az elektromos berendezésekkel kapcsolatos munkákat csak villanyüzéről vagy személyzet végezhet szakképzett villanyüzéről irányítása és felügyelete mellett, az elektrotechnikai előírásoknak megfelelően.												
	Zařízení není vhodné pro spinání zátěží!	Urządzenie nie jest przystosowane do załączania obciążzeń.	A készülék nem alkalmas a terhelés kapcsolására!												
	Odpojení napájení před instalací. Vyuvarujte se paralelního vedení napájecích kabelů. Pokud není možná samostatná instalace, doporučuje se použit stíněné kably.	Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie! Należy unikać prowadzenia przewodów równolegle do przewodów zasilających. Jeśli oddzielną instalacją nie jest możliwa, zaleca się stosowanie kabli ekranowanych.	Szerelés előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget! Kerülje a párhuzamos vezetést a tápkábelhez. Ha külön telepítés nem lehetséges, árnyékolt kábelek használata ajánlott.												
	Před použitím zařízení si přečtěte tuto příbalovou informaci. Znalost tohoto dokumentu patří k zamýšlenému použití.	Przeczytaj tą dodatkową kartę przed uruchomieniem urządzenia. Znajomość tego dokumentu jest częścią zamierzzonego zastosowania.	A készülék beépítése és üzembehelyezése előtt olvassa el ezt a kezelési segédletet. A készülék megfelelő alkalmazásához szükséges a segédlet információinak ismerete.												
	<b>Provoz</b>	<b>Opis działania</b>	<b>Működés</b>												
	Mini pohybový senzor pro připojení k řídícím systémům. Pokaždé, když je detekován pohyb, je na výstupu 24 V puls.	Mini czujnik ruchu do podłączenia do systemów sterowania. Przy każdym wykrytym ruchu wysyłany jest impuls 24 V.	Mini mozgásérzékelő a vezérlőrendszerhez történő csatlakoztatáshoz. minden egyes mozgás észlelésekor egy 24 V-os impulzus kerül kiadásra.												
	<b>Instalace</b>	<b>Instalacja</b>	<b>Elhelyezés</b>												
		 <table border="1"><tr><td><math>\text{I}</math></td><td><math>\textcircled{1}</math></td><td><math>\textcircled{2}</math></td><td><math>\textcircled{3}</math></td></tr><tr><td>2.50m</td><td><math>\varnothing 10.00\text{m}</math></td><td><math>\varnothing 6.00\text{m}</math></td><td><math>\varnothing 4.00\text{m}</math></td></tr><tr><td>5.00m</td><td><math>\varnothing 20.00\text{m}</math></td><td><math>\varnothing 12.00\text{m}</math></td><td>-</td></tr></table>	$\text{I}$	$\textcircled{1}$	$\textcircled{2}$	$\textcircled{3}$	2.50m	$\varnothing 10.00\text{m}$	$\varnothing 6.00\text{m}$	$\varnothing 4.00\text{m}$	5.00m	$\varnothing 20.00\text{m}$	$\varnothing 12.00\text{m}$	-	 <b>Fig. 1:</b> Umístěte dodané těsnění (a) do krycího kroužku, abyste zabránili nesprávnému přepnutí v důsledku průvanu. Zasuňte krycí kroužek na senzor, dokud nezapadne na místo. <b>Fig. 2:</b> Senzor je připevněn ke stropu pomocí svorek <b>Fig. 3:</b> Rozsahový graf <b>Fig. 4:</b> V případě, že je detekční oblast detektoru příliš velká, nebo jsou snímány nežádoucí oblasti, může se dosah detektoru redukovat přiloženými stínícími krytkami (b). <b>Testovací režim:</b> Po prvotním připojení napětí se detektor uvede do 60 sekundového testovacího cyklu. <b>Cyklu auto-testu:</b> Przy pierwszym podłączeniu zasilania produkt wchodzi w początekowy 60-sekundowy cykl auto-testu. <b>Önteszt ciklus:</b> Az első hálózatra kapcsoláskor az érzékelő 60mp-re öntesz üzemmodbá kerül.
$\text{I}$	$\textcircled{1}$	$\textcircled{2}$	$\textcircled{3}$												
2.50m	$\varnothing 10.00\text{m}$	$\varnothing 6.00\text{m}$	$\varnothing 4.00\text{m}$												
5.00m	$\varnothing 20.00\text{m}$	$\varnothing 12.00\text{m}$	-												

<b>93211</b>	<b>CZ EU Prohlášení o shodě</b>	<b>PL Deklaracja zgodności UE</b>	<b>HU EU-Megfelelőségi nyilatkozat</b>
	Výrobek odpovídá této nařízení 1. elektromagnetická kompatibilita (2014/30/EU) 2. nízké napětí (2014/35/EU) 3. omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (2011/65/EU)	Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy dot: 1. kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/EU) 2. wyrobów niskonapięciowych (2014/35/EU) 3. ograniczeniu używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/EU)	A termék megfelel következő direktíváknak 1. elektromágneses összeférhetőség (2014/30/EU) 2. kisfeszültségű előirások (2014/35/EU) 3. veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása elektromos és elektronikus berendezésekben (2011/65/EU)
<b>Příslušenství</b>			<b>Kiegészítők</b>
92235	Krycí kroužky PD9 Ø 36 mm, antracitová lesklý	Pierscienie pokrywy PD9 Ø 36 mm, antracyt błyszczący	Gyűrű PD9 Ø 36 mm, antracit fényes
92237	Krycí kroužky PD9 Ø 36 mm, stříbrná lesklý	Pierscienie pokrywy PD9 Ø 36 mm, srebrny błyszczący	Gyűrű PD9 Ø 36 mm, ezüst fényes
92238	Krycí kroužky PD9 Ø 36 mm, bílá lesklý	Pierscienie pokrywy PD9 Ø 36 mm, biały błyszczący	Gyűrű PD9 Ø 36 mm, fehér fényes
92327	Krycí kroužky PD9 Ø 45 mm, bílá mat	Pierscienie pokrywy PD9 Ø 45 mm, biały matowy	Gyűrű PD9 Ø 45 mm, fehér matt
92346	Krycí kroužky PD9 Ø 45 mm, stříbrná mat	Pierscienie pokrywy PD9 Ø 45 mm, srebrny matowy	Gyűrű PD9 Ø 45 mm, ezüst matt
92993	Čtvercový designový rám PD9-FC, čistě bílá mat, podobný RAL9010, 45 x 45 x 2,6 mm	Kwadratowa ramka PD9-FC, czysta biel matowy, zbliżony do RAL9010, 45 x 45 x 2,6 mm	Négyszögletes dizajn keret PD9-DE, fehér matt, hasonló RAL9010, 45 x 45 x 2,6 mm
<b>Schematické znázornění</b>			<b>Schemat połączeń</b>
	Schematické znázornění – při připojování mějte na paměti propojovací kably!	Schemat połączeń – podczas podłączania należy zwrócić uwagę na kable połączeniowe!	Kapcsolási rajz – vegye figyelembe vezetékek színét csatlakoztatáskor!
		<p>WH: bílý/biały/ fehér</p> <p>RD: červené/czerwony/piros</p> <p>BU: modrý/niebieski/kék</p>	
	Vyhodnocovací jednotka / zařízení	Jednostka / urządzenie oceniające	Értékelő egység / eszköz
+	červené	czerwony	piros
-	modrý	niebieski	kék
<b>Output</b>	bílý	biały	fehér
<b>Technická data</b>			<b>Technikai adatok</b>
24 V ...	Napájení	Zasilanie	Hálózati feszültség
typ. 0,2 W	Spotřeba elektrické energie	Moc znamionowa	Teljesítmény/felvétel
360°	Oblast pokrytí	Obszar detekcji	Érzékelési tartomány
2 m / 5 m / 2,5 m	Montážní výška min./max./doporučeno	Wysokość montażu min./maks./zalecana	Szerelési magasság min./max./javasolt
► Fig. 1			
① = Ø 10,0 m	Rozsah dosahu pro montážní výška 2,5 m	Zasięg przy wysokości montażu 2,5 m	Hatóváolság
② = Ø 6,0 m	Okolní teplota 18°C	Temperatura otoczenia 18°C	Szerelési magasság 2,5 m
③ = Ø 4,0 m	1 křížem 2 primo 3 sedicí	1 poprzecznie 2 frontalny 3 siedzący	Környezeti hőmérséklet 18°C
IP20 / II	Trída / Stupeň krytí	Klasa / Stopień ochrony	Érintésvédelmi osztály / Védettség
28 x Ø 45 mm	Rozměry	Wymiary	Méreték
-5 – +45 °C	Okolní teplota	Temperatura otoczenia	Környezeti hőmérséklet
24 V ... / 0,5 mA	Pulzní výstup	Wyjście impulsu	Impulzus kimenet
2 s / 9 s	Délka pulsu / pauza	Długość impulsu / pauza	Impulzus hossza / szünet
	Další informace o zařízení na B.E.G. Webová stránka.	Dalsze informacje o urządzeniu na stronie internetowej B.E.G.	További információk az eszkösről a B.E.G. web oldalon.