



BTICINO > Apparecchiature per la distribuzione dell'energia BT > Interruttori aperti MEGABREAK > interruttori lcu=42kA in esecuzione estraibile



T803BE1000

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione estraibile 3P - In= 1000A - Ue= 690Vac - Icu= 42kA - Frame 1

Caratteristiche tecniche

Norma di Riferimento CEI EN 60947-2

Poli 3P Potere di interruzione Icu 42kA

Serie Megabreak
Tensione 690Vac
Corrente In 1000A

Documentazione





Istruzioni d'uso Istruzioni d'uso

I prodotti qui riportati sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza elettrica ai sensi delle Leggi N°186 del 01/03/1968 e N°791 18/10/1977 e, se installati e utilizzati in modo corretto, conformemente alla loro destinazione e sottoposti a manutenzione non difettosa, salvaguardano la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Gli apparecchi a catalogo che sono soggetti ai requisiti della direttiva Comunitaria sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE) sono marchiati "CE". Sono inoltre marcati "CE" tutti gli apparecchi per cui può essere applicata la direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE che ha sostituito la 73/23/CEE). I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.