

BTICINO > Apparecchiature per la distribuzione dell'energia BT > Interruttori aperti MEGABREAK > interruttori Icu=42kA in esecuzione estraibile



## T803BE800

Interruttore MEGABREAK aperto in esecuzione estraibile 3P - In= 630A - Ue= 800Vac - Icu= 42kA - Frame 1

### Caratteristiche tecniche

Norma di Riferimento	CEI EN 60947-2
Poli	3P
Potere di interruzione Icu	42kA
Serie	Megabreak
Tensione	690Vac
Corrente In	800A

### Documentazione



Istruzioni d'uso



Istruzioni d'uso

I prodotti qui riportati sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza elettrica ai sensi delle Leggi N°186 del 01/03/1968 e N°791 18/10/1977 e, se installati e utilizzati in modo corretto, conformemente alla loro destinazione e sottoposti a manutenzione non difettosa, salvaguardano la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Gli apparecchi a catalogo che sono soggetti ai requisiti della direttiva Comunitaria sulla Compatibilità Elettromagnetica ( 2004/108/CE ) sono marchiati "CE".

Sono inoltre marcati "CE" tutti gli apparecchi per cui può essere applicata la direttiva Bassa Tensione ( 2006/95/CE che ha sostituito la 73/23/CEE ).

I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ ( Istituto Italiano del Marchio di Qualità ) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano ( CEI ). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.