

**41ECN000****ESPANSIONE LAN PER 41CPE112**

L'art. 41ECN000 è un modulo di comunicazione LAN, progettato per il funzionamento tramite comunicazione seriale con la centrale antincendio LogiFire art. 41CPE112 e Atena Easy art. 41CPE012 (versione FW 3.8.3 o superiore). Il modulo trasmette gli eventi in arrivo al software di supervisione HORUS attraverso la rete LAN. Questo modulo si installa direttamente all'interno del case della centrale e la connessione avviene tramite il cavo "flat" fornito a corredo con il modulo. La programmazione del modulo LAN art. 41ECN000 avviene tramite il software di programmazione LOGI PROG (versione 5.3.9 o superiore).



41ECN000

ESPANSIONE LAN PER 41CPE112

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Comunicazione con SW di terze parti via protocollo Modbus	Si
---	----

CARATTERISTICHE HARDWARE

Larghezza (mm)	90
Altezza (mm)	50
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Sezione cavi per terminali (mm)	0.2 ÷ 1.5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	9÷30 (24 VDC Nominale)
Assorbimento nominale (stand-by)	80 mA
Assorbimento massimo (mA)	150

DATI GENERALI

Assorbimento di corrente massimo	150 mA
----------------------------------	--------