



**48CVI2-215**

## **CAVO FIRE EN50575 PH120 2x1.5 MATASSE 200M**



Cavo rosso da utilizzare per la realizzazione di sistemi antincendio, con grado di resistenza al fuoco PH120, matassa da 200m, sezione fili 2 x 1,5mmq. Certificazione secondo norma EN 50575:2016.



**48CVI2-215**

**CAVO FIRE EN50575 PH120 2x1.5 MATASSE 200M**

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Tipo di cavo | Cavo antincendio, matassa 200mt              |
| Conduttori   | Filo in rame ricotto, 2 x 1.5mm <sup>2</sup> |

**DATI GENERALI**

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Normative EN                  | EN 50200 PH120, EN 50575:2016 CPR Class Cca-s1b, d1, a1 |
| Isolamento Guaina             | Miscela speciale di gomma siliconica - Tipo G29         |
| Peso cavo unitario al Km (kg) | 90                                                      |
| Schermatura                   | Sì                                                      |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Temperatura di funzionamento (°C) | -25 ÷ 90 |
|-----------------------------------|----------|

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Resistenza dei conduttori @ 20°C          | 13,3 Ω/km |
| Tensione nominale (V)                     | 100       |
| Tensione di isolamento U <sub>0</sub> (V) | 400       |