


603 - Disanlens UGR<19

Codice: 115521-19

INFORMAZIONI GENERALI



La nuova plafoniera Disanlens rappresenta la soluzione ideale per garantire il massimo comfort visivo in ambienti come scuole ed uffici che necessitano di una distribuzione della luce ottimale.



Articolo	603 - Disanlens UGR<19
Codice	115521-19

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1233 mm
Larghezza (mm)	152 mm
Altezza (mm)	55 mm
Peso (Kg)	2.8 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Tecnologia sensore	Sensore di presenza radar sensor

603 - Disanlens UGR<19

Codice: 115521-19

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3450 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	23 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	150 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP	40



603 - Disanlens UGR<19

Codice: 115521-19

MATERIALI E COLORI

Corpo	in lamiera di acciaio stampato, testate in ABS bianco.
Diffusore	in policarbonato con finitura microprismata esternamente per il controllo della distribuzione luminosa.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	- completo di passacavo d'ingresso e distanziali per fissaggio a plafone/parete. - Con sistema di chiusura antivandalico.

NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

DOTAZIONI

A richiesta	versioni in emergenza.
-------------	------------------------

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------




DOWNLOAD

MONTAGGI
IstruzioniMontaggio 603-604 10-24.pdf
DISEGNI
BIM 603 Disanlens 03-25.zip
DisegnoTecnico 603-604.dxf



603 - Disanlens UGR<19

Codice: 115521-19



2518 sospensione semplice