



Interruttore protettore, 13 A, 2p, caratteristica: B

Tipo  
Catalog No.  
Alternate Catalog  
No.

FAZT-B13/2  
240827  
FAZT-B13/2

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

|                                                    |                 |    |                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione di base                                   |                 |    | interruttore di protezione della linea                                            |
| Poli                                               |                 |    | a 2 poli                                                                          |
| Curva caratteristica d'intervento                  |                 |    | B                                                                                 |
| Applicazione                                       |                 |    | Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta |
| Corrente nominale                                  | I <sub>n</sub>  | A  | 13                                                                                |
| Potere nominale di apertura secondo IEC/EN 60947-2 | I <sub>cu</sub> | kA | 25                                                                                |
| Assortimento                                       |                 |    | FAZ-T                                                                             |

Dati tecnici

Elettrico

|                                                                                                               |                 |      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------|
| Conformità alle norme                                                                                         |                 |      | IEC/EN 60947-2 |
| Tensione nominale conforme a IEC/EN 60947-2.                                                                  | U <sub>n</sub>  | V AC | 415            |
| Potere nominale di apertura secondo IEC/EN 60947-2                                                            | I <sub>cu</sub> | kA   | 25             |
| Capacità di interruzione nominale per corto-circuito conforme a IEC/EN 60947-2                                | I <sub>cs</sub> |      | 12,5 kA        |
| Tensione d'esercizio massima conforme a IEC/EN 60947-2                                                        |                 | V CA | 440            |
| Capacità di interruzione nominale equivalente a IEC/EN 60947-2 (tensione d'esercizio massima)                 | I <sub>cu</sub> | kA   | 15             |
| Capacità di interruzione nominale per corto-circuito conforme a IEC/EN 60947-2 (tensione d'esercizio massima) | I <sub>cs</sub> |      | 7,5 kA         |
| Massima tensione di esercizio CC conforme a IEC/EN 60947-2.                                                   |                 | V CC | 60/pole        |
| Tensione nominale conforme a IEC/EN 60898-1.                                                                  | U <sub>n</sub>  | V CA | 415            |
| Capacità di interruzione nominale conforme a IEC/EN 60898-1                                                   | I <sub>cn</sub> | kA   | 15             |
| Capacità di interruzione nominale per corto-circuito conforme a IEC/EN 60898-1                                | I <sub>cs</sub> |      | 7,5 kA         |
| Tensione nominale di isolamento                                                                               | U <sub>i</sub>  | V    | 440            |
| Frequenza nominale                                                                                            | f               | Hz   | 50/60          |
| Curva caratteristica                                                                                          |                 |      | B, C, D        |
| Senso di alimentazione                                                                                        |                 |      | A piacere      |
| Durata                                                                                                        |                 |      |                |
| elettrico                                                                                                     | Manovre         |      | ≥ 4000         |
| meccanico                                                                                                     | Manovre         |      | ≥ 10000        |

Dati meccanici

|                                             |  |                 |                                                                              |
|---------------------------------------------|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Misura di montaggio calotta                 |  | mm              | 45                                                                           |
| Misura zoccolo custodia                     |  | mm              | 80                                                                           |
| Larghezza di montaggio per polo             |  | mm              | 17.5                                                                         |
| Montaggio                                   |  |                 | Fissaggio rapido con 3 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715 |
| Grado di protezione                         |  |                 | IP20                                                                         |
| Morsetti sopra e sotto                      |  |                 | Morsetti a bocca/sollevabili                                                 |
| Protezione morsetti                         |  |                 | Protezione contro il contatto diretto conforme a BGV A3 e ÖVE-EN 6           |
| Sezioni di collegamento                     |  | mm <sup>2</sup> | 1 - 25                                                                       |
| Coppia di serraggio delle viti di fissaggio |  | N/m             | max. 2.4                                                                     |
| Spessore materiale sbarra di distribuzione  |  | mm              | 0,8 (eccetto N 0,5 SU)                                                       |
| Posizione di montaggio                      |  |                 | facoltativa                                                                  |

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

|                                        |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|
| Dati tecnici per verifiche di progetto |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|


|                                                                             |                  |    |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione           | I <sub>n</sub>   | A  | 13                                                                                                                                                                         |
| Dissipazione per polo, in funzione della corrente                           | P <sub>vid</sub> | W  | 0                                                                                                                                                                          |
| Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente                   | P <sub>vid</sub> | W  | 5.3                                                                                                                                                                        |
| Dissipazione statica, indipendente dalla corrente                           | P <sub>vs</sub>  | W  | 0                                                                                                                                                                          |
| Potere di dissipazione                                                      | P <sub>ve</sub>  | W  | 0                                                                                                                                                                          |
| Temperatura ambiente di servizio min.                                       |                  | °C | -40                                                                                                                                                                        |
| Temperatura ambiente di servizio max.                                       |                  | °C | 75                                                                                                                                                                         |
|                                                                             |                  |    | lineare per +1°C causa una diminuzione dello 0,5% del carico di corrente                                                                                                   |
| Verifiche di progetto IEC/EN 61439                                          |                  |    |                                                                                                                                                                            |
| 10.2 Idoneità di materiali e componenti                                     |                  |    |                                                                                                                                                                            |
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione                                           |                  |    | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.                                                                                                                      |
| 10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore                                |                  |    | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.                                                                                                                      |
| 10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale      |                  |    | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.                                                                                                                      |
| 10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari |                  |    | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.                                                                                                                      |
| 10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV                                       |                  |    | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.                                                                                                                      |
| 10.2.5 Sollevamento                                                         |                  |    | Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.                                                                                             |
| 10.2.6 Prova d'urto                                                         |                  |    | Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.                                                                                             |
| 10.2.7 Diciture                                                             |                  |    | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.                                                                                                                      |
| 10.3 Grado di protezione degli involucri                                    |                  |    | Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.                                                                                             |
| 10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale                                |                  |    | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.                                                                                                                      |
| 10.5 Protezione contro scosse elettriche                                    |                  |    | Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.                                                                                             |
| 10.6 Montaggio incassato di apparecchi                                      |                  |    | Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.                                                                                             |
| 10.7 Circuiti interni e collegamenti                                        |                  |    | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.                                                                                                         |
| 10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno                    |                  |    | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.                                                                                                         |
| 10.9 Caratteristiche d'isolamento                                           |                  |    |                                                                                                                                                                            |
| 10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete                             |                  |    | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.                                                                                                         |
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulso                                         |                  |    | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.                                                                                                         |
| 10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante                          |                  |    | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.                                                                                                         |
| 10.10 Riscaldamento                                                         |                  |    | Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature. |
| 10.11 Resistenza al corto circuito                                          |                  |    | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.                                                  |
| 10.12 EMC                                                                   |                  |    | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.                                                  |
| 10.13 Funzione meccanica                                                    |                  |    | Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).                                                          |

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                                    |  |    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------|
| disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / interruttore magnetotermico (EC000042)                                                                                                       |  |    |         |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Interruttore di potenza / Interruttore di potenza (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014]) |  |    |         |
| curva d'intervento                                                                                                                                                                                                                 |  |    | B       |
| numero di poli (totale)                                                                                                                                                                                                            |  |    | 2       |
| numero di poli protetti                                                                                                                                                                                                            |  |    | 2       |
| corrente di dimensionamento                                                                                                                                                                                                        |  | A  | 13      |
| tensione di dimensionamento                                                                                                                                                                                                        |  | V  | 230     |
| tensione di isolamento nominale Ui                                                                                                                                                                                                 |  | V  | 440     |
| resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp                                                                                                                                                                                    |  | kV | 4       |
| potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V                                                                                                                                                                       |  | kA | 15      |
| potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V                                                                                                                                                                       |  | kA | 15      |
| potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V                                                                                                                                                                    |  | kA | 25      |
| potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V                                                                                                                                                                    |  | kA | 25      |
| tipo di tensione di alimentazione                                                                                                                                                                                                  |  |    | AC      |
| frequenza                                                                                                                                                                                                                          |  | Hz | 50 - 60 |
| classe di limitazione energetica                                                                                                                                                                                                   |  |    | 3       |
| adatto per installazione a incasso                                                                                                                                                                                                 |  |    | no      |

|                                               |  |    |          |
|-----------------------------------------------|--|----|----------|
| conduttore neutro a connessione               |  |    | no       |
| categoria di sovratensione                    |  |    | 3        |
| grado di inquinamento                         |  |    | 2        |
| dispositivi supplementari possibili           |  |    | sì       |
| larghezza in unità di suddivisione            |  |    | 2        |
| profondità di incasso                         |  | mm | 70.5     |
| grado di protezione (IP)                      |  |    | IP20     |
| temperatura ambiente durante il funzionamento |  |    | -25 - 75 |
| sezione conduttore collegabile multifilare    |  | mm | 1 - 25   |
| sezione conduttore collegabile unifilare      |  | mm | 1 - 25   |

Curve caratteristiche



Curva caratteristica d'intervento FAZ a 30°C  
B, C, D secondo IEC/EN 60898

## Dimensioni

