

Programma di fornitura

Interruttori a gradini, Contatti: 2, 20 A, targhetta frontale: 0-3, 45 °, permanente, da incasso a fissaggio centrale





Abbildung ähnlich

Tipo T0-1-8330/EZ Catalog No. 009796

Assortimento	apparecchio di comando
Rilevatore tipo	ТО
Funzione di base	Interruttori a gradini
	con leva nera e targhetta frontale
Contatti	2
Grado di protezione	Frontale IP65
Forma costruttiva	da incasso a fissaggio centrale
Simbolo circuitale	1 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Angolo di manovra	° 45
Caratteristica di commutazione	permanente con posizione 0
Codice design	8330
Nr. targhetta frontale	

FS 420

La corrente nominale ininterrotta lu è fornita con max. sezione trasversale.

1/5

0-3

5.5

20

kW

Α

Unità 1 costruttiva/

Dati tecnici

in custodia

targhetta frontale

Corrente nominale ininterrotta

Numero delle unità costruttive

Nota sulla corrente nominale ininterrotta I_{u}

Categoria di sovratensione/grado di inquinamento

Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz

Generalità

Conformità alle norme

IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Idoneità ai climi

Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30

Temperatura ambiente

a giorno

°C -25 - +50

°C

-25 - +40 III/3

Tensione nominale di tenuta ad impulso	U _{imp}	V AC	6000
Resistenza agli urti	·	g	15
Posizione di montaggio		,	facoltativa
Contatti relè			
Parametri elettrici			
Tensione nominale di impiego	U _e	V AC	690
Corrente nominale ininterrotta	lu	Α	20
Nota sulla corrente nominale ininterrotta I _u			La corrente nominale ininterrotta lu è fornita con max. sezione trasversale.
Carico con funzione intermittente, Classe 12			
A PARTIRE DA 25 % ED		x l _e	2
A PARTIRE DA 40 % ED		x l _e	1.6
A PARTIRE DA 60 % ED		x l _e	1.3
Resistenza al corto circuito		V 16	1.0
con fusibili portata max.		A gG/gL	20
Resistenza alla corrente di breve durata (Corrente 1-s)			320
	I _{cw}	A _{eff}	
Nota sulla corrente nominale ammissibile di breve durata Icw			Corrente 1 secondo
Corrente di cortocircuito Potere d'interruzione	Iq	kA	6
Potere a interruzione Potere nominale di chiusura cos φ secondo IEC 60947-3		Α	130
Potere nominale d'interruzione cos φ a norma IEC 60947-3		A	
230 V		A	100
400/415 V		A	110
500 V		A	80
690 V		A	60
Sezionamento sicuro secondo EN 61140		, ·	
tra i contatti		V AC	440
Perdite per effetto joule per contatto con I _e		W	0.6
Dissipazione termica per circuito ausiliario con I _e (AC-15/230 V)		W	0.6
Durata meccanica	Manovre		
		x 10 ⁶	> 0.4
Frequenza di manovra massima	Manovre/h		1200
Tensione alternata			
AC-3	_		
Potenza nominale d'impiego interruttore motore	P	kW	
220 V 230 V	P	kW	3
230 V stella-triangolo	P	kW	5.5
400 V 415 V	P	kW	5.5
400 V stella-triangolo	P	kW	7.5
500 V	P	kW	5.5
500 V stella-triangolo	Р	kW	7.5
690 V	D.	1344	
690 V stella-triangolo	P	kW	4
-	P P	kW kW	4 5.5
Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori	P	kW	5.5
Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori 230 V	P I _e	kW A	5.5 11.5
Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori 230 V 230 V stella-triangolo	P	kW	5.5
Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori 230 V	P I _e	kW A	5.5 11.5
Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori 230 V 230 V stella-triangolo	P I _e	kW A A	5.5 11.5 20
Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori 230 V 230 V stella-triangolo 400V 415 V	P I _e I _e	kW A A	5.5 11.5 20 11.5
Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori 230 V 230 V stella-triangolo 400V 415 V 400 V stella-triangolo	P I _e I _e I _e I _e	kW A A A	5.5 11.5 20 11.5 20
Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori 230 V 230 V stella-triangolo 400V 415 V 400 V stella-triangolo 500 V	P Ie Ie Ie	A A A A	5.5 11.5 20 11.5 20 9
Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori 230 V 230 V stella-triangolo 400V 415 V 400 V stella-triangolo 500 V	P I _e I _e I _e I _e I _e I _e	A A A A A A	5.5 11.5 20 11.5 20 9 15.6
Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori 230 V 230 V stella-triangolo 400V 415 V 400 V stella-triangolo 500 V 500 V stella-triangolo 690 V	P Ie Ie Ie Ie Ie	A A A A A A	5.5 11.5 20 11.5 20 9 15.6 4.9
Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori 230 V 230 V stella-triangolo 400V 415 V 400 V stella-triangolo 500 V 500 V stella-triangolo 690 V	P Ie Ie Ie Ie Ie	A A A A A A	5.5 11.5 20 11.5 20 9 15.6 4.9
Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori 230 V 230 V stella-triangolo 400V 415 V 400 V stella-triangolo 500 V 500 V stella-triangolo 690 V 690 V stella-triangolo	P Ie Ie Ie Ie Ie Ie	A A A A A A A	5.5 11.5 20 11.5 20 9 15.6 4.9

500 V	Р	kW	7.5
690 V	Р	kW	5.5
Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori			
230 V	l _e	Α	13.3
400 V 415 V	l _e	Α	13.3
500 V	I _e	Α	13.3
690 V	I _e	Α	7.6
Tensione continua			
DC-1, Interruttori di manovra L/R = 1 ms			
Corrente nominale di impiego	I _e	Α	10
Tensione su ogni contatto da inserire in serie		V	60
DC-21A	I _e	Α	
Corrente nominale di impiego	l _e	Α	1
Contatti	·e	Numero	
DC-23A, interruttori motore L/R = 15 ms		Numero	1
24 V			
Corrente nominale di impiego	ı	A	10
Contatti	l _e		
		Numero	1
48 V			10
Corrente nominale di impiego	le	Α	10
Contatti		Numero	2
60 V			
Corrente nominale di impiego	I _e	Α	10
Contatti		Numero	3
120 V			
Corrente nominale di impiego	l _e	Α	5
Contatti		Numero	3
240 V			
Corrente nominale di impiego	I _e	Α	5
Contatti		Numero	5
DC-13, Interruttori di comando L/R = 50 ms			
Corrente nominale di impiego	I _e	Α	10
Tensione su ogni contatto da inserire in serie		V	32
Affidabilità dei contatti per 24 V DC, 10 mA	Probabilità di errore	H _F	<10 ⁻⁵ ,< 1 errori su 100.000 operazioni di commutazione
Sezioni di collegamento			
rigido o semirigido		mm ²	1 x (1 - 2,5) 2 x (1 - 2,5)
Flessibile con puntalino secondo DIN 46228		mm ²	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)
Vite di collegamento			M3,5
Coppia di serraggio vite di collegamento		Nm	1
Parametri tecnici di sicurezza Note			B10 _d Valori secondo EN ISO 13849-1, tabella C1
Dati di potenza approvati			2.5g (2.5) 0000100 EN 100 10000 1, tabula 01
Contatti relè			
Tensione nominale di impiego	U _e	V AC	600
Corrente nominale continuativa max.			
Circuito principale			
General use		Α	16
Contatti ausiliari			
General Use	l _U	Α	10
Pilot Duty	Ü		A 600
Potere d'interruzione			P 300
Massima potenza motore			

monofase		
120 V AC	HP	0.5
200 V AC	HP	1
240 V AC	HP	1.5
trifase		
200 V AC	HP	3
240 V AC	HP	3
480 V AC	HP	7.5
600 V AC	HP	7.5
Short Circuit Current Rating	SCCR	
Basic Rating	kA	5
max. Fusibile	А	50
High fault rating	kA	10
max. Fusibile	А	20, Class J
Sezioni di collegamento		
rigido o flessibile con puntalino	AWG	18 - 14
Vite di collegamento		M3,5
Coppia di serraggio	lb-in	8.8

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	In	Α	20
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P _{vid}	W	0.6
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P _{vid}	W	0
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P _{vs}	W	0
Potere di dissipazione	P _{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	50
Verifiche di progetto IEC/EN 61439			
10.2 Idoneità di materiali e componenti			
10.2.2 Resistenza alla corrosione			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV			Resistenza UV solo in combinazione con un tettuccio di protezione.
10.2.5 Sollevamento			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento			
10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento			Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica			Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / interruttore (EC001105)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttore Di Carico, Sezionatore, Interruttore Di Comando / Commutatore (ecl@ss10.0.1-27-37-14-05 [AKF062013])

Tipologia		commutatore
numero di poli		1
con posizione zero		sì
con ritorno in posizione zero		no
corrente nominale permanente lu	Α	20
corrente d'esercizio nominale le per AC-3, 400 V	Α	11.5
potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V	kW	4
grado di protezione (IP), lato frontale		IP65
tipo di protezione NEMA, lato frontale		12
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo		0
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura		0
numero di contatti ausiliari, invertitori		0
adatto per fissaggio a pavimento		no
adatto per fissaggio frontale		sì
adatto per montaggio distributore		no
adatto per costruzione intermedia		no
apparecchio completo nella cassa		no
Attacco Lampada		plastica
Tipologia di azionamento		manopola corta
tipo di collegamento circuito elettrico principale		raccordo a vite

Approvazioni

Approvazioni	
Product Standards	UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.	E36332
UL Category Control No.	NLRV
CSA File No.	12528
CSA Class No.	3211-05
North America Certification	UL listed, CSA certified
Suitable for	Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection	IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

Dimensioni

