



IMPOSTAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO MICROONDE



Posizione DIP switch

1 – Regolazione della distanza di rilevamento (posizione 1 e 2 del DIP switch)

1	2		Distanza di rilevamento
ON	ON	100%	6m
-	ON	75%	4,5m
ON	-	50%	3m
-	-	25%	1m

Questa funzione permette di regolare la distanza di intervento del sensore.

Agendo sulla posizione ON-OFF delle levette 1 e 2 è possibile scegliere tra 4 distanze di intervento come indicato in tabella




Grafico rilevamento

Altezza montaggio: 3m
Velocità movimento: 1 m/s

2 – Regolazione della durata di accensione al rilevamento del passaggio (posizione 3 e 4 del DIP switch)

3	4	Durata di accensione dopo il rilevamento
ON	ON	5 sec.
-	ON	90 sec.
ON	-	3 min.
-	-	10 min.

Questa funzione permette di regolare la durata di accensione dopo il rilevamento del movimento da parte del sensore.

Agendo sulla posizione ON-OFF delle levette 3 e 4 è possibile scegliere tra 4 durate come indicato in tabella

3 – Regolazione del sensore crepuscolare (posizione 5 e 6 del DIP switch)

5	6	Valore di luce esterna
ON	ON	+∞
-	ON	50 lux
ON	-	15 lux
-	-	5 lux

Questa funzione permette di regolare il funzionamento della plafoniera sulla base della luce naturale esterna rilevata dal sensore crepuscolare.

Agendo sulla posizione ON-OFF delle levette 5 e 6 è possibile scegliere tra 4 valori di luce esterna come indicato in tabella.

Nella posizione +∞ il sensore crepuscolare è inibito e il funzionamento avviene sia di giorno che di notte. Nelle altre tre posizioni il sensore di rilevamento interviene raggiunta la soglia al di sotto della luce esterna impostata.

4 – Regolazione del tempo di stand-by (posizione 7 e 8 del DIP switch)

7	8	Valore di luce esterna
ON	ON	0 sec.
-	ON	30 sec.
ON	-	10 min.
-	-	+∞

Questa funzione permette di regolare la durata della luce in stand-by della plafoniera.

Agendo sulla posizione ON-OFF delle levette 7 e 8 è possibile scegliere tra 4 durate di stand-by come indicato in tabella.

Nella posizione +∞ la plafoniera in fase di non rilevamento di passaggio rimane sempre accesa al 20% della potenza selezionata garantendo una luce di cortesia; al passaggio la luce torna al 100% per il tempo impostato al punto 2 per poi tornare alla luce di cortesia se non vengono rilevati ulteriori movimenti.

Sulle altre tre posizioni viene impostato lo stand-by con luce al 20% per il tempo selezionato dopo che la luce è stata accesa per il tempo impostato al punto 2. Terminato il tempo di stand-by la plafoniera si spegnerà

NOTE GENERALI FUNZIONAMENTO SENSORE DI MOVIMENTO A MICROONDE

- Il sensore dev'essere installato da personale qualificato. Togliere alimentazione prima di qualsiasi operazione di modifica settaggi sul DIP SWITCH o per sostituire il sensore in caso di manutenzione.
- Le onde microonde non passano attraverso il metallo per tanto non posizionare la lampada in strutture metalliche chiuse o semi-chiuse.
- Non coprire la lampada con sovrastrutture in vetro che potrebbero limitare parzialmente o totalmente il rilevamento del sensore a microonde.
- La distanza da qualsiasi sensore induttivo dev'essere di almeno 2 metri. Tenere il sensore a microonde lontano di almeno 3 metri da qualsiasi dispositivo wireless per evitare interferenze radio.
- Le vibrazioni vengono considerate segnali in movimento che attivano il sensore. Evitare l'uso di oggetti che vibrano a lungo nel raggio del sensore (come grandi apparecchiature metalliche, tubi, condizionatori o scarichi dell'aria condizionata, macchine per lo scarico di fumi, ventole etc...). Gli animali domestici nel raggio del sensore potrebbero attivarlo.
- Il modello di sensore installato nella plafoniera è tipicizzato per montaggio a soffitto. In caso di montaggio a parete l'area di rilevamento aumenterà e le onde microonde potrebbero rilevare movimento anche attraverso il muro e la luce potrebbe non spegnersi. In questo caso ridurre la sensibilità al 25%. Se la sensibilità al 25% non risolve il problema evitare di montare la plafoniera a parete o contattare il produttore per supporto tecnico.
- La sensibilità di rilevamento nel raggio del sensore può dipendere da: velocità di movimento dell'oggetto, dimensioni dell'oggetto, altezza d'installazione, angolo d'installazione, ambiente di lavoro, materiali riflettenti e altro.
- La distanza di rilevamento è un valore tipico misurato a 165cm di altezza in un ambiente interno aperto.
- A causa del continuo aggiornamento dei prodotti, il contenuto di questo manuale d'istruzioni potrebbe essere modificato senza preavviso.



Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:

ELCART DISTRIBUTION SPA

Via Michelangelo Buonarroti, 46

20093 Cologno Monzese (MI) ITALY

Tel. +39 0225117.1

www.elcart.com - info@elcart.it - sicurezza.prodotti@elcart.it



Made in China

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.

The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to thr performances and the usa of the product.

La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.