

ALIMENTAZIONE 3P+N+T 32A 380V

L1 L2 L3 N $\oplus$

In = 32A
TIPO C

In = 40A
Idn = 0.03A
TIPO AC

Id

2,5mm²

2,5mm²

2,5mm²

In = 16A
TIPO C

In = 16A
TIPO C

In = 16A
TIPO C

2,5mm²

2,5mm²

PRESA INTERBLOCCATA
3P+N+T 16A 380V

PRESA
Bip.-St. Ital./Ted.
2P+T 16A 250V

PRESA
Bip.-St. Ital./Ted.
2P+T 16A 250V

PRESA INTERBLOCCATA
2P+T 16A 220V

DENOMINAZIONE
quadro ULISSE - mors. pr:1 3p/16A
+ 2 2P+T/16A + 1 5P/16A

APPLICAZIONE


MATERIALE

TRATTAMENTI

ESECUTIVO ☒
SPERIMENTALE ☐

FANTON SPA CONSELVE (PD)

IL PRESENTE DISEGNO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO NE RIPRODOTTO O
RESO NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA FANTON SPA



SCALA

TOLL. GENERALE

RAGGI NON QUOTATI

DATA
11/04/2022

PROGETTISTA
A. Rossin

VERIFICA
D. Piva

COD. PRODOTTO
74373

N° DISEGNO
IMT108