

A	B	C	D	E	F	G	H	M	N	P	R	S	T	U
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SCHEMA ELETTRICO

QUADRO UNICO BOX (2 STR. INDIP. 600VDC + AC)

MATRICOLA : A98221P
 COMMESSA : QV989-24
 DATA : 14/05/2024
 REVISIONE : 0
 CERTIFICAZIONE : NORMA CEI EN 61439-1/2


Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File: QV989_07-24.dwg CAD: ElettraCAD	Disegnato: MASSARO N.	Revisione N.: <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	0										Data rev.: 14/05/2024 Inizio progetto: 14/05/2024	 FABBRICA MATERIALE ELETTRICO	Descrizione: QUADRO UNICO BOX (2 STR. INDIP. 600VDC + AC)	Commessa N.: QV989-24 MATRICOLA: A98221P
	0															
Approvato: MARVULLI TOMMASO																



Dicitura Utenza:				PROTEZIONE STRINGA 1 SEZIONE DC		SCARICATORE STRINGA 1 SEZIONE DC			GENERALE STRINGA 1 SEZIONE DC					
Costruttore:				BTICINO		CHINT			CHINT					
Articolo:				F312FV2		80317			88501					
Tensione:				1000Vdc		600VDC			600VDC					
Potenza:														
Campo regolazione:				16A VDC										
Taratura:				2P/20A					32A/Reg.16A					
Curva-Im:														
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):						40kA								
Differenziale tipo/taratura:														
Sezione collegamenti:				4mm2		4mm2			4mm2					
Sezione morsetti:														
Accessori:														
Accessori:														
Accessori:														

File: QV989_07-24.dwg CAD: ElettraCAD	Disegnato: MASSARO N. Approvato: MARVULLI TOMMASO	Revisione N.: 0	Data rev.: 14/05/2024 Inizio progetto: 14/05/2024		Descrizione: QUADRO UNICO BOX (2 STR. INDIP. 600VDC + AC) POTENZA	Commessa N.: QV989-24 MATRICOLA: A98221P Foglio N.: 002 Segue N.: 003
--	--	--------------------	--	--	---	--



Dicitura Utente:				PROTEZIONE STRINGA 2 SEZIONE DC		SCARICATORE STRINGA 2 SEZIONE DC			GENERALE STRINGA 2 SEZIONE DC					
Costruttore:				BTICINO		CHINT			CHINT					
Articolo:				F312FV2		80317			88501					
Tensione:				1000Vdc		600VDC			600VDC					
Potenza:														
Campo regolazione:				16A VDC										
Taratura:				2P/20A					32A/Reg.16A					
Curva-Im:														
Icu/Icw (CEI EN 60947-2):						40kA								
Differenziale tipo/taratura:														
Sezione collegamenti:				4mm2		4mm2			4mm2					
Sezione morsetti:														
Accessori:														
Accessori:														
Accessori:														

File: QV989_07-24.dwg CAD: ElettraCAD	Disegnato: MASSARO N. Approvato: MARVULLI TOMMASO	Revisione N.: 0	Data rev.: 14/05/2024 Inizio progetto: 14/05/2024		Descrizione: QUADRO UNICO BOX (2 STR. INDIP. 600VDC + AC) POTENZA	Commessa N.: QV989-24 MATRICOLA: A98221P Foglio N.: 003 Segue N.: 004
--	--	--------------------	--	--	---	--

A	B	C	D	E	F	G	H	M	N	P	R	S	T	U	
CARATTERISTICHE MECCANICHE															0
Struttura carpenteria:		MAS IDROBOARD													1
Grado di protezione:		IP 65													
Accessibilità quadro:															
Fronte:		SI													
Retro:		NO													
Laterale destra:		NO													
Laterale sinistra:		NO													
Forma di segregazione:		1													
Allacciamenti al quadro:															
Arrivo alimentazione:		BASSO													
Partenza utenze:		BASSO													
Morsettiera ausiliari:		.													
Note:		.													
Dimensione (mm): (h x l x p):		622 x 340 x 161													
Tipo di installazione:															
Interno:		SI													
Esterno:		SI													
Parete:		SI													
Pavimento:		NO													
Incasso:		NO													
CONDIZIONI DI SERVIZIO															
Temperatura ambiente massima:		+40° C													
Temperatura ambiente media:		+30° C													
Umidità relativa:		80% +30° C													
Altitudine S.L.M.:		< 2000 m													
NOTE PARTICOLARI															

File: QV989_07-24.dwg
 Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.
 CAD: ElettraCAD

Disegnato:	MASSARO N.
Approvato:	MARVULLI TOMMASO

Revisione N.:	0
---------------	---

Data rev.:	14/05/2024
Inizio progetto:	14/05/2024



Descrizione:	QUADRO UNICO BOX (2 STR. INDIP. 600VDC + AC) CARPENTERIA
--------------	--

Commessa N.:	QV989-24
MATRICOLA	A98221P
Foglio N.	005
Segue N.	XX