

PID:

04010012

CID:

C.1993.1534

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



**Il presente certificato è stato
rilasciato sotto la presunzione
e subordinatamente al fatto
che il concessionario detenga
tutti i necessari diritti legali
relativi ai prodotti presentati
per le prove e la
certificazione, descritti
nell'Allegato al presente
certificato; inoltre, esso è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di
prodotti".**

**La validità dei certificati ENEC
è verificabile sul sito
www.enec.com**

per i seguenti prodotti

**Proiettori
(Serie COLOSSEUM)**

for the following products

*Floodlights
(Series COLOSSEUM)*

*This certificate has been issued
under the presumption and
conditional on the fact that the
licensee holds all necessary legal
rights with regard to the products
presented for testing and
certification, and listed in the
annex to this certificate;
moreover, it is subjected to the
conditions foreseen by Rules "IMQ
MARKS - RULES for product
certification".*

*Validity of ENEC licences can be
checked at www.enec.com*

Emesso il | Issued on **2021-03-25**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Giorgio Belussi

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2021-03-25
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Proiettori Floodlights

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA A. VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

96007037

95001625

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015 + A1:2018

EN 60598-2-5:2015

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015 + A1:2018

EN 60598-2-5:2015

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI21-0063237-01; AI21-0063237-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale / Rated voltage **380-415 V**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP66**

Tipo di installazione / Type of installation **parete / wall**

Classificazione del materiale del piano di appoggio /
Classification according to material of supporting surface **normalmente incombustibile / normally flammable**

Distanza minima dal soggetto illuminato / Minimum distance
from lighted object **3 m**

Classe di isolamento / Degree of protection (class) **I**

Funzionamento all'interno / Indoor use **non adatto / unable**

Serie / Series **COLOSSEUM**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.V002PE

Marca / Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x2000 W**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **MN X528/CABLE 10,3 A**

Rif. di tipo / Type ref. **GW 84 644**

Gruppo di rischio / Risk group **distanza di soglia / threshold distance: 19 m**

AR.V002PT

Marca / Trade mark **GEWISS**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x2000 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **MN X528/CABLE 10,3 A**
Rif. di tipo | Type ref. **GW 84 744**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia / threshold distance: 27 m**

AR.V002PD

Marca | Trade mark **GEWISS**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x2000 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **MN CABLE 11,3 A**
Rif. di tipo | Type ref. **GW 84 657**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia / threshold distance: 62 m**

AR.V002PU

Marca | Trade mark **GEWISS**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x2000 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **MN CABLE 11,3 A**
Rif. di tipo | Type ref. **GW 84 755**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia / threshold distance: 52 m**

AR.V002PV

Marca | Trade mark **GEWISS**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x2000 W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **MN CABLE 11,3 A**
Rif. di tipo | Type ref. **GW 84 757**
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia / threshold distance: 23 m**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Accessori:

- GW 88 261 (vetro trasparente temperato)
- GW 88 285 (vetro diffondente temperato)

Prove addizionali di impatto eseguite sia sulle parti fragili che sulle altre parti applicando colpi all'esemplare per mezzo dell'apparato martello a pendolo specificato nella IEC 60068-2-75. L'apparato di prova è stato settato in modo da avere un'energia d'impatto pari a 10J (IK09). Le prove hanno dato esito positivo.

Accessories:

- GW 88 261 (tempered transparent glass),
- GW 88 285 (tempered diffused glass)

Additional impact tests have been carried out on both fragile and other parts by applying blows to the sample by means of the pendulum hammer apparatus specified in IEC 60068-2-75. The test apparatus was adjusted so as to cause the hammer to strike with an impact energy of 10 J (IK09). The tests gave positive results.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il | Issued on **2021-03-25**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.V0007T

BTV.040100.DD23

Importo modelli **ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires**

1