

PID:  
03058000

CID:  
C.1999.993

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA**  
**VIA A. VOLTA 1**  
**24069 CENATE SOTTO BG**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ - Regolamento  
per la certificazione di prodotti"  
ed è relativo ai prodotti descritti  
nell'Allegato al presente  
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di richiusura associati  
a interruttori di protezione  
( Serie Restart RD PRO )**

**Automatic reclosing devices for  
protective devices  
( Series Restart RD PRO )**

This certificate is subjected to the  
conditions foreseen by Rules  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2016-03-01**

Aggiornato il | Updated on **2021-07-20**

Sostituisce | Replaces **2016-03-18**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2016-03-01  
Aggiornato il | Updated on 2021-07-20  
Sostituisce | Replaces 2016-03-18

## Prodotto | Product

# Dispositivi di richiusura associati a interruttori di protezione Automatic reclosing devices for protective devices

## Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA  
VIA A. VOLTA 1  
24069 CENATE SOTTO BG  
IT - Italy

## Marchio | Mark



IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PI.Q0002N

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 63024:2018

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 63024:2018

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

PB21-0062171-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie   Series	<b>Restart RD PRO</b>
Tipo di interruttore di protezione associato   Associate MPD	<b>interruttore differenziale senza sganciatore di sovracorrente / RCCB</b>
Resistenza di funzionamento verso terra   Operating resistance to earth	<b>16 kOhm; 5 kOhm</b>
Tensione/frequenza nominale   Rated voltage/rated frequency	<b>230 V; 50 Hz</b>
Numero massimo di richiusure   Max number of reclosing	<b>3</b>
Interblocco tra organo di manovra e sistema di attivazione   Interlock between operating means and enabling system	<b>con interblocco / with interlock</b>
Tipo di assemblaggio   Type of assembling	<b>assemblato sul posto / assembled on site</b>
Tipo di installazione   Type of installation	<b>quadro di distribuzione / panel board type</b>
Gamma della temperatura dell'aria ambiente   Range of ambient air temperature	<b>-25 °C / +40 °C</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P008Q9

Marca   Trade mark	<b>GEWISS</b>
Riferimento di tipo   Type reference	<b>GW90967</b>
Articolo/Riferimento a catalogo   Article/Catalogue reference	<b>GW90967</b>
Tensione nominale   Rated voltage	<b>230 V</b>
Tipo di condizione dopo il guasto   Type of condition after fault	<b>interventato / tripped</b>
Caratteristiche dell'interruttore di protezione associato   Ratings of the associated MPD	<b>2P; 3P+N - 25 A; 40 A; 63 A - 0,03 A - A: AC; A IR</b>

AR.P008QR

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW90969**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW90969**  
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**  
Tipo di condizione dopo il guasto | Type of condition after fault **intervenuto / tripped**  
Caratteristiche dell'interruttore di protezione associato | Ratings of the associated MPD **2P; 3P+N - 25 A; 40 A; 63 A - 0,3 A; 0,5 A - A: AC; AS; A IR**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

I prodotti di cui al presente certificato risultano essere conformi alle relative norme se installati con gli appropriati interruttori differenziali della Serie IDP di cui al Certificato di Approvazione n. CA03.00779

The above mentioned products are in conformity with the relevant standard if installed with the appropriate RCCBs of the series IDP quoted on the Approval Certificate n. CA03.00779

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P000VS

BTV.030500.DA1Q

Importo serie IMQ derivate - 0305 - Interruttori differenziali | IMQ derived series - 0305 - Residual current operated circuit breakers for household uses

1