



SCHEDA TECNICA

ST/354

CODICE : 5DI2001

Conforme alla Norma IEC 61230

Icc : 12,7 kA x 1 secondo



Dispositivo per la mat e in cto cto di elementi di impianto elettrico AT in conduttori cilindrici di diam. da 5 a 65 mm

composto da :

3 pinze di contatto per conduttori cilindrici e barre piatte da 5 a 65 mm Garantiscono un buon contatto elettrico ed una adeguata connessione meccanica senza danneggiare i conduttori
Il corpo della pinza e il tassello mobile sono costruiti in lega leggera, le parti metalliche accessorie sono in acciaio protetto contro l'ossidazione.

Tutte le superfici sono accuratamente rifinite e prive di spigoli vivi.

Le pinze sono dotate di attacco ad anello

3 corde di rame da 6 m, 50 mmq

3 morsetti per la messa a terra per serraggio di conduttori cilindrici fino a 35 mm di diam, barre sagomate fino a 35 mm di spessore e punti fissi di messa a terra, appositamente predisposti in Cabina Primaria, mediante l'azionamento manuale di una vite.

Il morsetto è composto:

di una parte mobile che nella fase di serraggio consente un buon contatto elettrico.

di una parte fissa che garantisce una capacità di serraggio adeguata

Il corpo del morsetto è costruito in materiale metallico che garantisce un buon contatto e resistente all'usura.

La vite e la leva di serraggio sono protetti contro l'ossidazione.

1 fioretto isolante L=4,5 m in due pezzi componibili con giunti in alluminio e ghiera di blocco

1 sacca in tela nylon con tracolla per fioretti

1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo