

SCHEMA TECNICA

ST/328

**Dispositivo di messa a terra e corto circuito
per cabine MT da 30 KV
(Icc 13,77 kA eff / 0,25 s)
codice : 5DI9658**

**CONFORME A NORME:
CEI EN 61230**



Dispositivo per la mat e in cto cto per quadri MT/BT in Cabine Secondarie
composto da :

Nr. 03 Pinze con serraggio a vite, in alluminio, con due attacchi per la scelta della posizione del conduttore,.
Capacità di serraggio :

su conduttori cilindrici di diametro da 5 a 25 mm e da 5 a 40 mm

su barre piatte 60 x 40 mm in piano e su barre inclinate a 45° fino a 28 mm di spessore

su barre in costa da 25 a 60 x 12 mm.

Idonee per punti fissi Ø 25 mm

Nr. 03 Corde in rame extraflessibili sez. 25 mm² L=0,8 m con capicorda, rivestite con materiale siliconico trasparente.

Nr. 01 Corda in rame extraflessibile sez. 16 mm² L=2 m con capicorda, rivestita con materiale siliconico trasparente.

Nr. 01 Connettore di triforcazione in rame isolato con calotta in gomma.

Nr. 01 Morsetto autofresante in lega leggera. Capacità di serraggio fino a 40 mm.

Nr. 01 Cassetta di contenimento dispositivo.

Nr. 01 Fioretto tubolare in resina epossidica con fibre di vetro, ad alta resistenza meccanica
Composto da 2 pezzi, ognuno lungo 750 mm, giuntabili ad innesto tramite ghiera "simplex".
Tampone di fondo e paramano in gomma antinvecchiamento.
Completo di testina di lavoro a campanina in ottone chiave 12.