


QUBE

Codice articolo **QU1302**

Codice descrittivo **QU44N30EBST**



A=250mm B=270mm C=250mm



Distanza di visibilità: 44 metri

Descrizione apparecchio

- QUBE 44M 3H SE IP43 ENERGY TEST

Caratteristiche tecniche

- Pulsante di test
- Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi)
- Autonomia: 3h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Batteria: Ni-MH 3,6V 2,5Ah
- Tipo batteria: Nichel metalidrato
- Tempo di ricarica batteria: 20h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Classe di isolamento: I
- Grado di protezione: IP43
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Distanza di visibilità (EN 1838): 44 metri
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione
- Installazione: parete, soffitto, sospensione* (* con accessorio)

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 3 LED
- Temperatura colore: 6000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

QUBE

Codice articolo **QU1302**

Codice descrittivo **QU44N30EBST**

Accessori di serie



A166

KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE QUBE 44M

Accessori di montaggio



A040

KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO QUBE



A041

KIT PENDOLO QUBE 100CM



A042

KIT PENDOLO QUBE 50CM



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021