

Scheda tecnica

Canalina MKS-Magic® 85 non forata FS

Codice articolo: 6059314



Passerella chiusa con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm. L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Codice articolo | 6059314 |
| Tipo | MKSMU 830 FS |
| Sigla 1 | Passerella MKSMU |
| Sigla 2 | chiusa, connettore rapido |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 85x300x3050 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 387,508 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |


Scheda tecnica

Canalina MKS-Magic® 85 non forata FS

Codice articolo: 6059314



Misure



| | |
|------------------|----------|
| Lunghezza | 3.050 mm |
| Larghezza | 300 mm |
| Altezza | 85 mm |
| Spessore lamiera | 1 mm |
| Dimensione B | 300 mm |

Dati tecnici

| | |
|---|---------------------------|
| Versione connettore | connettore integrato |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Calpestabile | no |
| Mantenimento funzionale | no |
| Con parte superiore | no |
| Foro di montaggio nel pavimento | no |
| Foratura NATO | no |
| Sezione utile | 253 cm ² |
| Sezione utile | 25300 mm ² |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Foratura laterale | no |
| Versione a grande portata | no |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II |
| Lunghezza utile | 3000 mm |
| Tipo di giunto sistema portacavi | Fissaggio a scatto |

Scheda tecnica


Canalina MKS-Magic® 85 non forata FS

Codice articolo: 6059314



Carichi

| | |
|---|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1,5 m |
| distanze tra gli appoggi applicabili max | 2,5 m |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m | 1,75 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 1,75 m | 1,4 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m | 1,1 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m | 0,5 kN/m |



Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo MKSMU 85

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
 - 2 Distanza tra gli appoggi in m
 - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
 - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi