


Scheda tecnica

Canalina SKS-Magic® 85 FS

Codice articolo: 6059534



Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio.

Da larghezza passerella portacavi 200 mm con perforazione del 30%, adatta per l'uso sotto sistemi sprinkler secondo la linea guida VdS 2092. L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6059534
Tipo	SKSM 820 FS
Sigla 1	Passerella SKSM
Sigla 2	asolata, connettore rapido
Produttore	OBO
Dimensione	85x200x3050
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	381,967 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Canalina SKS-Magic® 85 FS

Codice articolo: 6059534



Misure



Lunghezza	3.050 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	85 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione B	200 mm
Dimensione L	80 mm
Dimensione x	96 mm
Dimensione y	162 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Calpestabile	no
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	186 cm ²
Sezione utile	18600 mm ²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no
Schermatura magnetica con coperchio	50 dB
Schermatura magnetica senza coperchio	20 dB
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Scheda tecnica


Canalina SKS-Magic® 85 FS

Codice articolo: 6059534



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1,5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Classe di carico NEMA	8C
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	3,4 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	2,7 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	2,07 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	1,5 kN/m



Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo SKSM 85

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
 - 2 Distanza tra gli appoggi in m
 - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
 - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi