

Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKSG 160 A2

Codice articolo: 6098577



Sistema di passerelle a grande portata, asolata, con altezza dei bordi di 160 mm. I connettori lineari tipo WRVL 110 devono essere ordinati separatamente. Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



A2 Acciaio, INOX

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6098577
Tipo	WKSG 165 A2
Sigla 1	Passerella grande portata
Sigla 2	asolata, pavimento bordato
Produttore	OBO
Dimensione	160x500x6000
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	1216,417 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKSG 160 A2

Codice articolo: 6098577



Misure



Dimensioni	160 X 500
Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	500 mm
Altezza	160 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione B	500 mm
Dimensione L	6.000 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Sezione utile	761 cm ²
Sezione utile	76100 mm ²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	sì
Schermatura magnetica con coperchio	50 dB
Schermatura magnetica senza coperchio	20 dB
Lunghezza utile	6000 mm
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKSG 160 A2

Codice articolo: 6098577



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	3 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	8 m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,5 m	2,73 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,0 m	2,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,5 m	2,24 kN/m
Distanza tra gli appoggi 5,0 m	2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 6,0 m	1,6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 7,0 m	1,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 8,0 m	1 kN/m




Diagramma di carico passerella portacavi a grande portata tipo WKSG 160

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
 - 2 Distanza tra gli appoggi in m
 - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
 - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi