

Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKLG 110 A4

Codice articolo: 6311231



Passerella a grande portata con longherone laterale forato con bordo di 110 mm. Fissaggio di cavi e linee con staffa reggicavo tipo 2056.



I giunti lineari tipo WRVL 110 devono essere ordinati separatamente. Schermatura elettromagnetica senza coperchio 10 dB, con coperchio 15 dB.



A4 Acciaio, INOX

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo | 6311231 |
| Tipo | WKLG 1150 A4 |
| Sigla 1 | Passerella traversini |
| Sigla 2 | sponda laterale forata |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 110x500x6000 |
| Materiale | Acciaio legato, INOX 1.4571 |
| Superficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 6 |
| Unità | Metro |
| Peso | 628,866 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |


Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKLG 110 A4

Codice articolo: 6311231



Misure




| | |
|--------------------------|----------|
| Lunghezza | 6.000 mm |
| Lunghezza | 6.000 ft |
| Larghezza | 500 mm |
| Altezza | 110 mm |
| Dimensione B | 500 mm |
| Dimensione L | 6.000 mm |
| Dimensioni fessura piolo | 17,00 |

Dati tecnici

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Versione dei pioli | Profilo non forato |
| Versione del longherone laterale | Profilo (aperto) |
| Mantenimento funzionale | no |
| Sezione utile | 471 cm ² |
| Sezione utile | 47100 mm ² |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Foratura laterale | sì |
| Versione a grande portata | sì |
| Spessore longherone | 2 mm |

Carichi

| | |
|---|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 3 m |
| distanze tra gli appoggi applicabili max | 7 m |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m | 2,3 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 3,5 m | 1,9 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 4,0 m | 1,6 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 4,5 m | 1,33 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 5,0 m | 1,1 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 6,0 m | 0,8 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 7,0 m | 0,4 kN/m |



Schema di sollecitazione passerella a grande portata tipo WKLG 110.

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
 - 2 Distanza tra gli appoggi in m
 - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
 - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/condotto in mm
 - Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi