



## scheda tecnica

Codice Articolo: **2011307 – 2011319 – 2011324**

Descrizione : **VENTILATORI – IP54**

*Ventilatori IP54 per l'estrazione dell'aria dall'interno degli armadi rack. Idonei ad essere installati negli armadi rack 19" serie IP.*

| CODICE  | DESCRIZIONE                                 | DIMENSIONI (mm) |       |       |
|---------|---------------------------------------------|-----------------|-------|-------|
|         |                                             | L               | P     | H     |
| 2011307 | Ventilatore 65 mc/h – 148,5x148,5 mm – IP54 | 148,5           | 76,5  | 148,5 |
| 2011319 | Ventilatore 140 mc/h – 204x204 mm – IP54    | 204             | 84    | 204   |
| 2011324 | Ventilatore 520 mc/h – 320x320 mm – IP54    | 320             | 115,5 | 320   |



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura autoestinguente UL94 V0
- Portata d'aria 65/140/520 mc/h a seconda del modello
- Alimentazione: 230V
- Grado di protezione IP54
- Temperatura d'esercizio -20 / +65° C
- Motore ad induzione con poli schermati
- Montaggio a scatto rapido/viti

*NOTA: per il completamento del sistema di ventilazione è necessario l'abbinamento al filtro di ingresso aria di pari portata; è necessaria inoltre la predisposizione in fabbrica dei fori sull'armadio rack IP. A tal proposito sarà da prevedere il cod.2011328 che consiste nella predisposizione e installazione su rack IP di 1 ventilatore + 1 filtro*

QUBIX S.p.A. Networking solutions – Via Canada, 22/A – 35127 Padova – Italy  
Tel. +39 049 7801994 – Fax +39 049 775667 – <http://www.qubix.it>

Rev. 01-19

Qubix S.p.A. si riserva di apportare modifiche e migliorie in qualsiasi momento senza preavviso  
Qubix S.p.A. reserves the right to make changes and improvements at any time without notice



## scheda tecnica

Codice Articolo: 2011307 – 2011319 – 2011324

Descrizione : **VENTILATORI – IP54**

### DISEGNI TECNICI

