

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.500

## Door Control System CMC III

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.500 - Door Control System CMC III

Per l'apertura automatica delle porte di un rack TS IT in situazioni di emergenza.

## Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 7030.500
Descrizione prodotto	Per l'apertura automatica delle porte di un rack TS IT in situazioni di emergenza. Il comando viene inviato dalla centralina Door Control Module DCM. Ogni DCM deve comandare un rack con due porte (anteriore e posteriore). Si consiglia l'impiego di CMC III e sensori di accesso.
Dati tecnici	Prima tensione nominale: 24 V (DC) Door Control Module tramite CMC III CAN-Bus, ridondante alla seconda tensione nominale 2. Tensione nominale: Alimentatore da 24 V (DC) CMC III per Door Control Modul e sistemi magnetici 3. Tensione nominale: Alimentatore da 24 V (DC) CMC III solo per motori mandrino (proteggere tramite UPS) 3 ingressi digitali: Allarme/porta anteriore/porta posteriore 1 ingresso per dispositivi di lettura: Serratura a codice numerico/lettore transponder 2 uscite per Door Kit: Sistema magnetico con ammortizzatore 2 uscite per Extension Kit per porte: Motori elettrici 2 CAN-Bus CMC III: RJ 45 per cavo CAN-Bus
Colore	Frontale: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	4 profilati angolari di fissaggio Manuale di montaggio e funzionamento Cavo di connessione Sensore di temperatura
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.55
Peso lordo	0.66
Codice tariffa doganale	90330090
EAN	4028177695849
ETIM 9	EC002627

# Caratteristiche

---

ECLASS 8.0

27189253

# Approvazioni

---

Approvazioni

UL + C-UL (listed)

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore

Dichiarazione di conformità