

**205.T74-BCB****WALL BOX 1 PRESA TIPO 2**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A  
230V 1P+N+T IP54 IK09 OCPP 1.6  
JSON



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**Serie Commerciale****Serie BE-T****Descrizione sintetica****WALL BOX 1 PRESA TIPO 2****Versione****PRO****Tipo installazione****PARETE****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****32A****Tensione nominale****230V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****1P+N+T****CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****TECNOPOLIMERO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30°C/+50°C****GLOW WIRE****GW 650°C****Grado di protezione IK****IK09****Colore****ANTRACITE****Finitura del pannello frontale****CUSTOM****Finitura della cornice****BRONZE****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****PARETE****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****245x660x120mm****INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****PRO****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****Connettività****Ethernet****Protocollo di comunicazione****OCPP 1.6 JSON****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****funzionamento in modo stand-alone free o personal****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****identificazione della taglia del cavo collegato****gestione carica in assenza tensione****controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station****gestione blocco coperchio e antiestrazione spina****predisposizione POWER MANAGEMENT****funzione Load Balancing****EV dotazioni****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 alimentatore 24Vdc 36W**

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
|            | 1 DC Leakage detector                          |
|            | 1 scheda di controllo                          |
|            | 1 striscia led RGB                             |
|            | 1 pulsante di stop carica (modo free)          |
|            | 1 display lcd 2x20 righe retroilluminato       |
|            | 1 batteria di backup                           |
|            | 1 lettore RFID 13,56MHz                        |
|            | 1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc             |
|            | 1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J  |
|            | 1 cornice metallica verniciata                 |
|            | 1 morsettiera 5x16mm²                          |
|            | 1 contatore digitale MID 1P+N 40A              |
| EV esclusi | protezione a monte (a cura dell'installatore): |
|            | 1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A            |

■ DOWNLOAD

- Disegno tecnico [PDF]
- Disegno tecnico [DWG]
- Disegno tecnico [STP]