

en Auxiliary Terminals
fr Bornes auxiliaires
es Terminales auxiliares
de Zubehörklemmen
it Terminali ausiliari
pt Terminais auxiliares
ru Вспомогательные клеммы
zh 辅助端子


www.se.com

	UG MTZ1	IS MTZ1	IS MTZ1
	en DOCA0100EN es DOCA0100ES fr DOCA0100FR zh DOCA0100ZH	en es it ru fr de pt zh	en es it ru fr de pt zh
	UG MTZ2/MTZ3	IS MTZ2/MTZ3	IS MTZ2/MTZ3
	en DOCA0101EN es DOCA0101ES fr DOCA0101FR zh DOCA0101ZH	en es it ru fr de pt zh	en es it ru fr de pt zh
	UG MTZ1	IS MTZ1	IS MTZ1
	en 0614IB1702EN es 0614IB1702ES fr 0614IB1702FR zh 0614IB1702ZH	en es it ru fr de pt zh	en es it ru fr de pt zh
	UG MTZ2/MTZ3	IS MTZ2/MTZ3	IS MTZ2/MTZ3
	en 0614IB1701EN es 0614IB1701ES fr 0614IB1701FR zh 0614IB1701ZH	en es it ru fr de pt zh	en es it ru fr de pt zh

? → www.se.com/support

Retain instruction sheet for future use. Visit our website at www.se.com to download the documents listed above (user guides UG or instruction sheets IS, for fixed or drawout circuit breakers) and other documents.

PLEASE NOTE

- Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel.
- No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.
- All pertinent state, regional, and local safety regulations must be observed when installing and using this product.

Instruction de service à conserver pour usage ultérieur. Visitez notre site web www.se.com pour télécharger les documents listés ci-dessus (guide utilisateurs UG ou instructions de service IS, pour disjoncteur fixe ou débrochable) et d'autres documents.

REMARQUE IMPORTANTE

- L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement.
- Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.
- Toutes les réglementations locales, régionales et nationales pertinentes doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit.

Guarde la hoja de instrucciones para utilizarla en el futuro. Visite nuestra página web en www.se.com para descargar los documentos enumerados anteriormente (manuales de usuario UG u hojas de instrucciones IS para interruptores automáticos fijos o extraíbles) así como otros documentos.

TENGA EN CUENTA

- La instalación, utilización, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado.
- Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.
- Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las regulaciones sobre seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o estatales.

Bewahren Sie die Kurzanleitung als Referenz für den späteren Gebrauch auf. Besuchen Sie unsere Website unter www.se.com um die oben aufgeführten Dokumente (Benutzerhandbücher UG oder Bedienungsanleitungen IS für feste oder ausfahrbare Leistungsschalter und weitere Dokumente herunterzuladen.

BITTE BEACHTEN

- Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden.
- Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.
- Bei der Montage und Verwendung dieses Produkts sind alle zutreffenden staatlichen, landesspezifischen, regionalen und lokalen Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Conservare questo foglio di istruzioni per un utilizzo futuro. Visitate il nostro sito web www.se.com per scaricare i documenti elencati sopra (Guide utente UG o Fogli di istruzioni IS) per sezionatori fissi o rimovibili e altri documenti.

NOTA

- Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato.
- Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.
- Durante l'installazione e l'uso di questo prodotto è necessario rispettare tutte le normative locali, nazionali o internazionali in materia di sicurezza.

Guarde a folha de instruções para utilização futura. Visite o nosso site em www.se.com para transferir os documentos indicados acima (manuais de utilizador UG ou folhas de instruções IS para disjuntores fixos ou retirados) e outros documentos.

NOTA

- A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado.
- A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material.
- Todas as regulamentações de segurança pertinentes, sejam estatais, regionais ou locais, devem ser cumpridas na instalação e utilização deste produto.

Сохраните эту инструкцию для использования в будущем. Посетите наш веб-сайт www.se.com чтобы загрузить перечисленные выше документы (руководства пользователей UG или инструкции IS по стационарным или выкатным автоматическим выключателям) и другие публикации.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками.
- Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за любые возможные последствия использования данной документации.
- Во время установки и использования данного изделия следует соблюдать все действующие государственные, региональные и местные нормы и правила безопасности.


请保管好此说明书以供将来使用。请访问网站 www.se.com 以下载上述文件(固定式或抽出式断路器用户指南 UG 或说明书 IS) 和其他文件。

请注意


- 电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。
- Schneider Electric 不承担由于使用本资料所引起的任何后果。
- 在安装和使用本产品时, 必须遵守国家、地区和当地的所有相关的安全法规。

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH ● Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS or local equivalent. ● This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel. ● Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. ● Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. ● Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. ● Beware of potential hazards, and carefully inspect the work area for tools and objects that may have been left inside the equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE ● Portez un équipement de protection individuel (EPI) adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Reportez-vous aux normes NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou aux codes locaux en vigueur. ● Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet équipement. ● Débranchez toutes les sources d'alimentation de cet équipement avant d'effectuer toute opération interne ou externe sur celui-ci. ● Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée. ● Remplacez tous les dispositifs, les portes et les capots avant de mettre l'équipement sous tension. ● Faites attention aux dangers potentiels et inspectez attentivement la zone de travail pour vous assurer qu'aucun outil ou objet n'est resté à l'intérieur de l'équipement. Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.	PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO ● Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctricas establecidas. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS u otros códigos locales correspondientes. ● Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo. ● Desconecte todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. ● Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo. ● Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo. ● Tenga cuidado con los riesgos potenciales, e inspeccione cuidadosamente la zona de trabajo para comprobar si han quedado herramientas y objetos dentro del equipo. El incumplimiento de estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.	GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN ● Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA) und befolgen Sie sichere Verfahren im Umgang mit Elektrogeräten. Siehe NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS oder lokale Entsprechung. ● Diese Geräte dürfen nur von qualifizierten Elektrikern installiert und gewartet werden. ● Schalten Sie vor Arbeiten am bzw. im Innern des Geräts die gesamte Spannungsversorgung ab. ● Verwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfühler mit zutreffender Bemessungsspannung. ● Bringen Sie alle Vorrichtungen, Türen und Abdeckungen wieder an, bevor Sie das Gerät einschalten. ● Beachten Sie potenzielle Gefahren, und überprüfen Sie den Arbeitsbereich auf Werkzeuge und andere Gegenstände, die sich möglicherweise noch in der Anlage befinden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO ● Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e adottare misure di sicurezza adeguate per lavori elettrici. Vedere le normative NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS o le norme equivalenti nel paese di installazione. ● Installazione e manutenzione di questa apparecchiatura si devono affidare solo ad elettricisti qualificati. ● Prima di lavorare con l'apparecchiatura o al suo interno isolare completamente l'alimentazione elettrica. ● Per verificare che l'alimentazione sia isolata usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato. ● Sostituire dispositivi, sportelli e coperture prima di riaccendere l'alimentazione dell'apparecchiatura. ● Prestare attenzione a potenziali pericoli e ispezionare con attenzione l'area di lavoro per assicurarsi di non aver dimenticato utensili o altri oggetti all'interno dell'apparecchiatura. Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.	RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO ● Utilize equipamento de protecção pessoal (PPE) e siga os métodos de segurança eléctrica. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou o equivalente local. ● A instalação e manutenção deste equipamento só devem ser efectuadas por electricistas qualificados. ● Desligue todas as fontes de alimentação deste equipamento antes de trabalhar no equipamento ou no seu interior. ● Utilize sempre um dispositivo de detecção da tensão nominal adequada para confirmar se a alimentação está desligada. ● Substitua todos os dispositivos, portas e tampas antes de ligar a alimentação deste equipamento. ● Esteja atento a potenciais perigos e inspecione cuidadosamente a área de trabalho para se assegurar que não foram deixadas ferramentas e objectos no interior do equipamento. A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.	Опасность поражения электрическим током, взрыва или возникновения дуги ● Используйте подходящие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте технику безопасности при электротехнических работах. См. NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS или местный эквивалентный стандарт. ● Данное оборудование могут устанавливать и обслуживать только квалифицированные электрики. ● Отключите питание до начала работы снаружи или внутри оборудования. ● Всегда пользуйтесь надлежащим датчиком номинального напряжения для определения отсутствия питания. ● Установите обратно все устройства, дверцы и крышки перед включением питания данного оборудования. ● Избегайте потенциальных опасностей, внимательно осмотрите рабочую область на наличие инструментов и предметов, которые могли остаться внутри оборудования. Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.	电击、爆炸或弧闪的危险 ● 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS 或当地对应的标准。 ● 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修设备。 ● 在该设备表面或内部工作之前, 请关闭设备的全部电源。 ● 确保使用合适的额定电压传感器确认电源已关闭。 ● 更换所有设备、门和盖, 然后再打开该设备的电源。 ● 注意潜在危险, 仔细检查作业区, 以免将工具和物件遗忘在设备内部。 不遵循上述说明将导致人员伤亡。

1 Required for Installation / Nécessaire pour l'installation / Necesario para la instalación / Erforderliches Material für die Installation / Richiesto per l'installazione / Necessário para a instalação / Инструменты и материалы, необходимые для монтажа / 必备安装工具



MTZ1/MTZ2/MTZ3		MTZ1		MTZ2/MTZ3	
LV847074SP	LV847075SP	LV833098SP x1 LV847071SP x30	LV833099SP x1 LV847072SP x 10	LV847849SP x1 LV847898SP x30	LV847850SP x1 LV847899SP x10
3 Wires Terminal Borne 3 fils Terminal de 3 hilos 3-Draht-Klemme Terminale a 3 cavi Terminal de 3 fios 3-проводная клемма 3 线端子	6 Wires Terminal Borne 6 fils Terminal de 6 hilos 6-Draht-Klemme Terminale a 6 cavi Terminal de 6 fios 6-проводная клемма 6 线端子	3 Wires Terminal Borne 3 fils Terminal de 3 hilos 3-Draht-Klemme Terminale a 3 cavi Terminal de 3 fios 3-проводная клемма 3 线端子	6 Wires Terminal Borne 6 fils Terminal de 6 hilos 6-Draht-Klemme Terminale a 6 cavi Terminal de 6 fios 6-проводная клемма 6 线端子	3 Wires Terminal Borne 3 fils Terminal de 3 hilos 3-Draht-Klemme Terminale a 3 cavi Terminal de 3 fios 3-проводная клемма 3 线端子	6 Wires Terminal Borne 6 fils Terminal de 6 hilos 6-Draht-Klemme Terminale a 6 cavi Terminal de 6 fios 6-проводная клемма 6 线端子



2 Before Working on Equipment / Avant de travailler sur cet équipement / Antes de trabajar en el equipo / Vor Eingriffen am Gerät / Prima di operare sull'apparecchiatura / Antes de trabalhar no equipamento / До начала работы с оборудованием / 设备操作前的准备工作

- en** 1. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
2. Use a properly-rated voltage sensing device to confirm power is off.
3. Turn off or trip circuit breaker before installation. Make sure the circuit breaker is in the open (O) position and spring is discharged.
For drawout circuit breaker:
4. Disconnect circuit breaker and make sure the circuit breaker is in the disconnected position.
NOTE: Consult the instruction sheet shipped with the circuit breaker.

- fr** 1. Débranchez toutes les sources d'alimentation de cet équipement avant d'effectuer toute opération interne ou externe sur celui-ci.
2. Utilisez un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
3. Mettez le disjoncteur en position ouverte ou déclenchée avant l'installation. Assurez-vous que le disjoncteur est ouvert (O) et que le ressort est désarmé.
Pour les disjoncteurs débrochables:
4. Débranchez le disjoncteur et assurez-vous que le disjoncteur est en position débranché.
NOTA: Consultez l'instruction de service livrée avec le disjoncteur.

- es** 1. Antes de trabajar con el equipo o en su interior, desactive la alimentación de este.
2. Utilice un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica.
3. Desconecte o dispare el interruptor automático antes de la instalación. Asegúrese de que el interruptor automático se encuentre en la posición abierta (O) y que el resorte esté descargado.
Para el interruptor automático extraíble:
4. Desconecte el interruptor automático y asegúrese de que se encuentre en posición desconectada.
NOTA: Consulte la hoja de instrucciones suministrada con el interruptor automático.

- de** 1. Schalten Sie vor Arbeiten im oder am Gerät die Spannungszufuhr des Geräts vollständig aus.
2. Verwenden Sie ein Spannungsmessgerät mit geeigneter Bemessungsspannung, um sicherzustellen, dass keine Spannung mehr anliegt.
3. Schalten bzw. lösen Sie den Leistungsschalter vor der Installation aus. Stellen Sie sicher, dass sich der Leistungsschalter in der geöffneten Position (O) befindet und die Feder entspannt ist.
Bei ausfahrbaren Leistungsschaltern:
4. Trennen Sie den Leistungsschalter und stellen Sie sicher, dass der Leistungsschalter sich in der Trennstellung befindet.
HINWEIS: Ziehen Sie die Bedienungsanleitung zurate, die Sie zusammen mit dem Leistungsschalter erhalten haben.



- it** 1. Mettere fuori tensione questa apparecchiatura prima di intervenire sulla stessa o al suo interno.
2. Utilizzare un dispositivo di rilevamento di tensione di capacità adeguata per confermare l'assenza di alimentazione.
3. Spegnerne o far scattare il sezionatore prima dell'installazione. Accertarsi che il sezionatore sia in posizione aperta (O) e che la molla d'innescio sia scarica.
Per il sezionatore rimovibile:
4. Scollegare il sezionatore e assicurarsi che sia in posizione scollegato.
NOTA: consultare il foglio di istruzioni che accompagna il sezionatore.

- pt** 1. Desligue toda a alimentação que fornece este equipamento antes de trabalhar no exterior ou interior do equipamento.
2. Utilize um dispositivo de detecção de tensão com um valor nominal adequado para confirmar se a alimentação está desligada.
3. Desligue ou ligue o disjuntor antes de efectuar a instalação. Certifique-se de que o disjuntor está na posição aberta (O) e que a mola está descarregada.
Para o disjuntor amovível:
4. Desligue o disjuntor e certifique-se de que está na posição desligada.
NOTA: Consulte a folha de instruções fornecida com o disjuntor.



- ru** 1. Перед выполнением работ на оборудовании или внутри него выключите все источники питания оборудования.
2. Используйте обладающий соответствующими характеристиками датчик напряжения для проверки отключения электропитания.
3. Перед началом монтажа выключите или отключите автоматический выключатель. Убедитесь, что автоматический выключатель находится в разомкнутом (O) положении и что пружина не взведена.
Для выкатного автоматического выключателя:
4. Отсоедините автоматический выключатель и убедитесь, что он находится в отсоединенном положении.
ПРИМЕЧАНИЕ. Обратитесь к инструкции, поставляемой вместе с автоматическим выключателем.

- zh** 1. 在此设备上或其内部 作业之前，请先关闭该设备的所有电源。
2. 使用适当的额定电压传感器确认电源已关闭。
3. 进行安装之前，关闭或者使断路器跳闸。确保断路器处于开路 (O) 位置，且弹簧已放电。
对于抽出式断路器：
4. 断开断路器，确保其处于断开位置。
注：参考随同断路器一起发运的说明书。


MTZ1



MTZ2/MTZ3



3.1 MasterPact MTZ1: Terminal Blocks / Borniers / Borneros / Klemmleisten / Morsettiere / Blocos de terminais / Клеммные коробки / 端子板



A					
1	24 V $\overline{\text{---}}$ (1) / ULP port	LV847075SP / LV850063SP	9	MX1 / -	LV847074SP
2	UC1 (1)	LV847075SP	10	XF / -	LV847074SP
3	UC2 (1)	LV847075SP	11	PF / -	LV847074SP
4	SDE2 / Res / -	LV847074SP	12	MCH / -	LV847074SP
5	M2C / UC4 / ESM	LV847074SP	13	OF4 (1)	LV847074SP
6	UC3 (2) / -	LV847074SP	14	OF3 (1)	LV847074SP
7	SDE1 (1)	LV847074SP	15	OF2 (1)	LV847074SP
8	MN / MX2 / -	LV847074SP	16	OF1 (1)	LV847074SP

en (1) Supplied as standard
(2) Supplied as standard with 3P circuit breakers only

es (1) Suministrados de serie
(2) Suministrados de serie sólo con interruptores automáticos 3P

it (1) Suministrados de serie
(2) Fornito come standard solo con interruptori 3P

ru (1) Suministrados de serie
(2) Входит в стандартную комплектацию только трехполюсных автоматических выключателей


fr (1) Livré en standard
(2) Livrés en standard avec les disjoncteurs 3P uniquement

de (1) Standardmäßig mitgeliefert
(2) Standardmäßig nur im Lieferumfang den 3P-Leistungsschaltern enthalten

pt (1) Standardmäßig mitgeliefert
(2) Providenciado como standard somente com disjuntores 3P

zh (1) 标配
(2) 标配仅提供 3P 断路器

3.2 MasterPact MTZ2/MTZ3: Terminal Blocks / Borniers / Borneros / Klemmleisten / Morsettiere / Blocos de terminais / Клеммные коробки / 端子板



A	
1	24 V $\overline{\text{---}}$ (1) / ULP port
2	UC1 (1)
3	UC2 (1)
4	SDE2 / Res / -
5	UC4 / -
6	UC3 (2) / -
7	M2C / ESM
8	SDE1 (1)

B	
1	MN / MX2 / -
2	MX1 / -
3	XF / -
4	PF / -
5	MCH / -

C	
1	OF24 / -
2	OF23 / -
3	OF22 / -
4	OF21 / -
5	OF14 / -
6	OF13 / -
7	OF12 / -
8	OF11 / -
9	OF4 (1)
10	OF3 (1)
11	OF2 (1)
12	OF1 (1)

en (1) Supplied as standard
(2) Supplied as standard with 3P circuit breakers only

es (1) Suministrados de serie
(2) Suministrados de serie sólo con interruptores automáticos 3P

it (1) Suministrados de serie
(2) Fornito come standard solo con interruptori 3P

ru (1) Suministrados de serie
(2) Входит в стандартную комплектацию только трехполюсных автоматических выключателей


fr (1) Livré en standard
(2) Livrés en standard avec les disjoncteurs 3P uniquement

de (1) Standardmäßig mitgeliefert
(2) Standardmäßig nur im Lieferumfang den 3P-Leistungsschaltern enthalten


pt (1) Standardmäßig mitgeliefert
(2) Providenciado como standard somente com disjuntores 3P

zh (1) 标配
(2) 标配仅提供 3P 断路器


MTZ1




MTZ2/MTZ3






3.4 Wiring / Câblage / Cableado / Verkabelung / Cablaggio / Cablagem / Кабель / 电缆



8 mm 0.3 in.	0.5–2.5 mm ² 22–14 AWG



3.5 mm
1/8 in.



3.5 Removal / Démontage / Extracción / Entfernen / Rimozione / Remoção / Извлечение / 拆卸

en Remove in reverse order of installation.

fr Démontez dans l'ordre inverse de l'installation.

es Realice la extracción en el orden inverso al de la instalación.

de Führen Sie die Entfernung in umgekehrter Reihenfolge zur Installation durch.

it Per la rimozione procedere nell'ordine inverso dell'installazione.

pt Remova pela ordem inversa da instalação.


ru Извлечение производят в порядке, обратном порядку установки.

zh 拆卸步骤与安装步骤相反。

MasterPact MTZ1: Drawout Circuit Breaker / Disjoncteur débrochable / Interruptor automático seccionable / Einschubleistungsschalter / Interruttore estraibile / Disjuntor extraível / Выкатной автоматический выключатель / 抽出式断路器

4.1 Terminal Blocks / Borniers / Borneros / Klemmleisten / Morsettiere / Blocos de terminais / Клеммные коробки / 端子板

4.1.1 Without EIFE / Sans EIFE / Sin EIFE / Ohne EIFE / Senza EIFE / Sem EIFE / Без EIFE / 不带 EIFE



A	
1	CE3 / - LV833170SP / 171SP
2	CE2 / - LV833170SP / 171SP

B					
1	24 V- / ULP port	LV833099SP / LV850064SP	9	MX1 (1) / -	LV833098SP
2	UC1 (1)	LV833099SP	10	XF (1) / -	LV833098SP
3	UC2 (1)	LV833099SP	11	PF (1) / -	LV833098SP
4	SDE2 / Res / -	LV833098SP	12	MCH (1) / -	LV833098SP
5	M2C / UC4 / ESM	LV833098SP	13	OF4 (1)	LV833098SP
6	UC3 (2) / -	LV833098SP	14	OF3 (1)	LV833098SP
7	SDE1 (1)	LV833098SP	15	OF2 (1)	LV833098SP
8	MN (1) / MX2 (1) / -	LV833098SP	16	OF1 (1)	LV833098SP

C	
1	CD2 / - LV833170SP / 171SP
2	CD1 / - LV833170SP / 171SP
3	CE1 / - LV833170SP / 171SP
4	CT1 / - LV833170SP / 171SP

- en** (1) Supplied as standard
(2) Supplied as standard with 3P chassis only

- fr** (1) Livré en standard
(2) Livré en standard avec les châssis 3P uniquement

- es** (1) Suministrados de serie
(2) Suministrados de serie sólo con el chasis 3P

- de** (1) Standardmäßig mitgeliefert
(2) Standardmäßig im Lieferumfang der 3P-Einschubkassette enthalten


- it** (1) Suministrados de serie
(2) Fornito come standard solo con il telaio 3P

- pt** (1) Standardmäßig mitgeliefert
(2) Providenciado como standard somente com chassis 3P

- ru** (1) Suministrados de serie
(2) Поставляется стандартно только с шасси 3P

- zh** (1) 标配
(2) 仅 3P 抽架的标配

4.1.2 With EIFE / Avec EIFE / Con EIFE / Mit EIFE / Con EIFE / Com EIFE / C EIFE / 带 EIFE



A	
1	CE3 / - LV833170SP / 171SP
2	CE2 / - LV833170SP / 171SP

B					
1	ULP port	LV850064SP	9	MX1 (1) / -	LV833098SP
2	UC1 (1)	LV833099SP	10	XF (1) / -	LV833098SP
3	UC2 (1)	LV833099SP	11	PF (1) / -	LV833098SP
4	SDE2 / Res / -	LV833098SP	12	MCH (1) / -	LV833098SP
5	M2C / UC4 / ESM	LV833098SP	13	OF4 (1)	LV833098SP
6	UC3 (2) / -	LV833098SP	14	OF3 (1)	LV833098SP
7	SDE1 (1)	LV833098SP	15	OF2 (1)	LV833098SP
8	MN (1) / MX2 (1) / -	LV833098SP	16	OF1 (1)	LV833098SP

C	
1	
2	
3	EIFE
4	LV851200SP

- en** (1) Supplied as standard
(2) Supplied as standard with 3P chassis only

- fr** (1) Livré en standard
(2) Livré en standard avec les châssis 3P uniquement

- es** (1) Suministrados de serie
(2) Suministrados de serie sólo con el chasis 3P

- de** (1) Standardmäßig mitgeliefert
(2) Standardmäßig im Lieferumfang der 3P-Einschubkassette enthalten


- it** (1) Suministrados de serie
(2) Fornito come standard solo con il telaio 3P

- pt** (1) Standardmäßig mitgeliefert
(2) Providenciado como standard somente com chassis 3P


- ru** (1) Suministrados de serie
(2) Поставляется стандартно только с шасси 3P

- zh** (1) 标配
(2) 仅 3P 抽架的标配


4.2 Auxiliary Terminal Shields Removal / Démontage des capots bornier auxiliaire / Extracción de los cubrebornes auxiliares / Entfernen der Abdeckung der Zubehörschlussklemmen / Rimozione protezione sulla morsettiera ausiliaria / Remoção das blindagens dos terminais auxiliares / Снятие вспомогательных электроизоляторов клемм / 拆除二次接线端子盖板




4.3 Installation / Installation / Instalación / Installation / Installazione / Instalação / Установка / 安装



4.4 Wiring / Câblage / Cableado / Verkabelung / Cablaggio / Cablagem / Кабель / 电缆



4.5 Auxiliary Terminal Shields Installation / Installation des capots bornier auxiliaire / Instalación de los cubrebornes auxiliares / Installation der Abdeckungen der Zubehörschlussklemme / Installazione delle schermature dei morsetti ausiliari / Instalação das blindagens do terminal auxiliar / Установка вспомогательных электроизоляторов клемм / 辅助端子屏蔽罩安装




4.6 Removal / Démontage / Extracción / Entfernen / Rimozione / Remoção / Извлечение / 拆卸

- | | | | |
|--|--|---|--|
| en Remove in reverse order of installation. | fr Démontez dans l'ordre inverse de l'installation. | es Realice la extracción en el orden inverso al de la instalación. | de Führen Sie die Entfernung in umgekehrter Reihenfolge zur Installation durch. |
| it Per la rimozione procedere nell'ordine inverso dell'installazione. | pt Remova pela ordem inversa da instalação. | ru Извлечение производят в порядке, обратном порядку установки. | zh 拆卸步骤与安装步骤相反。 |

5.1 Terminal Blocks / Borniers / Borneros / Klemmleisten / Morsettiere / Blocos de terminais / Клеммные коробки / 端子板

5.1.1 Without EIFE / Sans EIFE / Sin EIFE / Ohne EIFE / Senza EIFE / Sem EIFE / Без EIFE / 不带 EIFE




A	
1	CD3 / CE6 / - LV833170SP / 171SP
2	CD2 / CE5 / - LV833170SP / 171SP
3	CD1 / CE4 / - LV833170SP / 171SP

B	
1	ULP port (3) LV850062SP
2	UC1 (1) LV847850SP
3	UC2 (1) LV847850SP
4	SDE2 / Res / - LV847849SP
5	UC4 / - LV847849SP
6	UC3 (2) / - LV847849SP
7	M2C / ESM LV847849SP
8	SDE1 (1) LV847849SP
9	CE3 / CT6 / - LV833170SP / 171SP
10	CE2 / CT5 / - LV833170SP / 171SP
11	CE1 / CT4 / - LV833170SP / 171SP

C	
1	MN (1) / MX2 (1) / - LV847849SP
2	MX1 (1) / - LV847849SP
3	XF (1) / - LV847849SP
4	PF (1) / - LV847849SP
5	MCH (1) / - LV847849SP

D	
1	OF24 / EF24 / - LV847849SP / LV848477SP / 478SP
2	OF23 / EF23 / - LV847849SP / LV848477SP / 478SP
3	OF22 / EF22 / - LV847849SP / LV848477SP / 478SP
4	OF21 / EF21 / - LV847849SP / LV848477SP / 478SP
5	OF14 / EF14 / - LV847849SP / LV848477SP / 478SP
6	OF13 / EF13 / - LV847849SP / LV848477SP / 478SP
7	OF12 / EF12 / - LV847849SP / LV848477SP / 478SP
8	OF11 / EF11 / - LV847849SP / LV848477SP / 478SP
9	OF4(1) LV847849SP
10	OF3 (1) LV847849SP
11	OF2 (1) LV847849SP
12	OF1 (1) LV847849SP
13	CT3 / CD6 / CE9 / - LV833170SP / 171SP
14	CT2 / CD5 / CE8 / - LV833170SP / 171SP
15	CT1 / CD4 / CE7 / - LV833170SP / 171SP

- en** (1) Supplied as standard
(2) Supplied as standard with 3P chassis only
(3) Supplied as standard with chassis for MTZ2/MTZ3 circuit breakers only
- fr** (1) Livré en standard
(2) Livrés en standard avec les châssis 3P uniquement
(3) Livrés en standard avec les châssis pour les disjoncteurs MTZ2/MTZ3 uniquement
- es** (1) Suministrados de serie
(2) Suministrados de serie sólo con el chasis 3P
(3) Suministrados de serie sólo con el chasis para interruptores automáticos MTZ2/MTZ3
- de** (1) Standardmäßig mitgeliefert
(2) Standardmäßig im Lieferumfang der 3P-Einschubkassette enthalten
(3) Nur für MTZ2/MTZ3-Leistungsschalter standardmäßig im Lieferumfang der Einschubkassette enthalten
- it** (1) Fornito in dotazione
(2) Fornito come standard solo con il telaio 3P
(3) Fornito come standard con il telaio solo per interruttori MTZ2/MTZ3
- pt** (1) Fornecido como padrão
(2) Providenciado como standard somente com chassis 3P
(3) Providenciado como standard com chassis somente para disjuntores MTZ2/MTZ3
- ru** (1) Поставляется стандартно
(2) Поставляется стандартно только с шасси 3P
(3) Поставляется стандартно с шасси только для автоматических выключателей MTZ2/MTZ3
- zh** (1) 标配
(2) 仅 3P 抽架的标配
(3) 仅 MTZ2/MTZ3 断路器用抽架的标配



A	
1	CD3 / CE6 / - LV833170SP / 171SP
2	CD2 / CE5 / - LV833170SP / 171SP
3	CD1 / CE4 / - LV833170SP / 171SP

B	
1	ULP port (3) LV850062SP
2	UC1 (1) LV847850SP
3	UC2 (1) LV847850SP
4	SDE2 / Res / - LV847849SP
5	UC4 / - LV847849SP
6	UC3 (2) / - LV847849SP
7	M2C / ESM LV847849SP
8	SDE1 (1) LV847849SP
9	CE3 / CT6 / - LV833170SP / 171SP
10	CE2 / CT5 / - LV833170SP / 171SP
11	CE1 / CT4 / - LV833170SP / 171SP

C	
1	MN (1) / MX2 (1) / - LV847849SP
2	MX1 (1) / - LV847849SP
3	XF (1) / - LV847849SP
4	PF (1) / - LV847849SP
5	MCH (1) / - LV847849SP

D	
1	OF22 / EF24 / - LV847849SP / LV848477SP / 478SP
2	OF21 / EF23 / - LV847849SP / LV848477SP / 478SP
3	OF14 / EF22 / - LV847849SP / LV848477SP / 478SP
4	OF13 / EF21 / - LV847849SP / LV848477SP / 478SP
5	OF12 / EF14 / - LV847849SP / LV848477SP / 478SP
6	OF11 / EF13 / - LV847849SP / LV848477SP / 478SP
7	OF4 (1) LV847849SP
8	OF3 (1) LV847849SP
9	OF2 (1) LV847849SP
10	OF1 (1) LV847849SP
11	
12	
13	EIFE LV851200SP
14	
15	

en

- (1) Supplied as standard
- (2) Supplied as standard with 3P chassis only
- (3) Supplied as standard with chassis for MTZ2/MTZ3 circuit breakers only

fr

- (1) Livré en standard
- (2) Livrés en standard avec les châssis 3P uniquement
- (3) Livrés en standard avec les châssis pour les disjoncteurs MTZ2/MTZ3 uniquement

es

- (1) Suministrados de serie
- (2) Suministrados de serie sólo con el chasis 3P
- (3) Suministrados de serie sólo con el chasis para interruptores automáticos MTZ2/MTZ3

de

- (1) Standardmäßig mitgeliefert
- (2) Standardmäßig im Lieferumfang der 3P-Einschubkassette enthalten
- (3) Nur für MTZ2/MTZ3-Leistungsschalter standardmäßig im Lieferumfang der Einschubkassette enthalten

it

- (1) Fornito in dotazione
- (2) Fornito come standard solo con il telaio 3P
- (3) Fornito come standard con il telaio solo per interruttori MTZ2/MTZ3

pt

- (1) Fornecido como padrão
- (2) Providenciado como standard somente com chassis 3P
- (3) Providenciado como standard com chassis somente para disjuntores MTZ2/MTZ3

ru


- (1) Поставляется стандартно
- (2) Поставляется стандартно только с шасси 3P
- (3) Поставляется стандартно с шасси только для автоматических выключателей MTZ2/MTZ3

zh


- (1) 标配
- (2) 仅 3P 抽屉的标配
- (3) 仅 MTZ2/MTZ3 断路器用抽屉的标配

5.2 Auxiliary Terminal Shields Removal / Démontage des capots bornier auxiliaire / Extracción de los cubrebornes auxiliares / Entfernen der Abdeckung der Zubehörschlussklemmen / Rimozione protezione sulla morsettiere ausiliaria / Remoção das blindagens dos terminais auxiliares / Снятие вспомогательных электроизоляторов клемм / 拆除二次接线端子盖板


LV864942SP
LV848596SP
LV848597SP
LV848598SP




5.3 Installation / Installation / Instalación / Installation / Installazione / Instalação / Установка / 安裝



5.4 Wiring / Câblage / Cableado / Verkabelung / Cablaggio / Cablagem / Кабель / 电缆



5.5 Auxiliary Terminal Shields Installation / Installation des capots bornier auxiliaire / Instalación de los cubrebornes auxiliares / Installation der Abdeckungen der Zubehöranschlussklemme / Installazione delle schermature dei morsetti ausiliari / Instalação das blindagens do terminal auxiliar / Установка вспомогательных электроизоляторов клемм / 辅助端子屏蔽罩安装



5.6 Removal / Démontage / Extracción / Entfernen / Rimozione / Remoção / Извлечение / 拆卸

- en** • Put the circuit breaker in the test position. Check the service instructions supplied with the circuit breaker.
• Remove the contact according to the instructions below.
- fr** • Mettez le disjoncteur en position test, consultez l'instruction de service livrée avec le disjoncteur.
• Démontez le contact en suivant les instructions ci-dessous.
- es** • Coloque el interruptor automático en la posición de pruebas. Consulte las instrucciones de servicio suministradas con el interruptor automático.
• Extraiga el contacto según las instrucciones siguientes.
- de** • Bewegen Sie den Leistungsschalter in die Teststellung. Ziehen Sie die Service-Anweisungen zu Rate, die im Lieferumfang des Leistungsschalters enthalten waren
• Entfernen Sie den Kontakt wie in den Anweisungen unten angegeben.
- it** • Mettere l'interruttore nella posizione di test. Controllare le istruzioni di servizio fornite con l'interruttore.
• Rimuovere il contatto in base alle istruzioni di seguito.
- pt** • Coloque o disjuntor na posição de teste. Verifique as instruções de assistência fornecidas com o disjuntor.
• Retire o contacto de acordo com as instruções indicadas abaixo.
- ru** • Переведите автоматический выключатель в положение «испытание». Сверьтесь с инструкциями по обслуживанию.
• Снимите контакт согласно инструкциям ниже.
- zh** • 将断路器置于测试位置。查阅维护说明书
• 按照下文说明拆除触点。

