

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2023980302000016



上海施耐德低压终端电器有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

上海施耐德低压终端电器有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 上海施耐德低压终端电器有限公司
生产者地址: 上海市闵行区上海市闵行区瓶安路1319号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 辅助开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.5-2017
生产企业名称: 上海施耐德低压终端电器有限公司
生产企业地址: 上海市闵行区瓶安路1319号

联系人: 王美芬
电话: 0086 40****
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-07-19
自我声明地点: 上海
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980302000016

产品系列、型号、规格:

OF, SD, OF+SD/OF; Ui: 415V; Uimp: 4kV; Ith: 6A; AC-12: Ue/Ie: AC415V/3A; AC240V/6A; DC-12: Ue/Ie: DC130V/1A; DC48V/2A; DC24V/6A; 防护等级: IP20; 型号解释见附件

联系人:

王美芬

电话:

0086 40****

电子邮箱:

helpdesk.china@se.com

指定签字人:

李海峰

自我声明时间: 2023-07-19

自我声明地点: 上海

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2023980302000016



产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

OF 辅助触点: 安装在断路器的左侧, 用于指示断路器的合、分状态。
SD 报警触点: 安装在断路器的左侧, 用于断路器故障脱扣时发出信号。
OF+SD/OF 双重切换触点: 两个切换触点可指示, 通过 OF 指示断路器的“开”或“合”状态;
有两个回路: 上: OF; 下: SD 或 OF。
选择功能在装置正面有指示, SD 故障脱扣时装置正面有红色指示。

以 C65 OF 产品为例:

C65	OF
(1)	(2)
(1) C65, M9: 配合 C65 断路器; Easy7: 配合 Easy7 断路器; LS8: 配合 LS8 断路器, Osmart-K: 配合 Osmart-K 断路器; A9: 配合 A9 断路器; C9: 配合 C9 断路器; E9: 配合 E9 断路器 (产品上不出现)。	(2) OF-辅助触点, SD-报警触点, OF+SD/OF-双重切换触点。

联系人:

王美芬

电话:

0086 40****

电子邮箱:

helpdesk.china@se.com

指定签字人:

李月飞

自我声明时间: 2023-07-19

自我声明地点: 上海

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。