



Figura simile

custodia Ex in acciaio inox, IP66. Custodia vuota predisposta per il montaggio dell'ET 200iSP. II 2G Ex eb IIC Gb grandezza (LaxAxP): 650x450x230, per max. 14 moduli iSP (EM/IM). ingressi cavi: 2x alimentazione di tensione M32, 4x cavi di bus M20 e 39x M16 (5 ... 10mm) per segnali in 3 file, esecuzione di ottone nichelato, temperatura ambiente di esercizio -40 ... +70 gradi Celsius.

Informazioni generali			
Denominazione del tipo di prodotto		custodia Ex	
Idoneità all'impiego		gas, zone Ex 1 e 2	
Esecuzione del prodotto		larghezza 650 mm, IP66, pressacavi M16 in metallo	
Tipo di montaggio			
Montaggio diretto / a parete		Sì	
Tensione di alimentazione			
Tipo di tensione di alimentazione		DC 24 V, AC 120 V, AC 230 V	
Norme, omologazioni, certificati			
Marchio CE		Sì	
marchio UKCA		Sì	
Omologazione UL		No	
Conformità a RoHS		Sì	
Conformità a China-RoHS		No	
Impiego nell'area a rischio di esplosione			
● marcatura ATEX		II 2G Ex eb IIC Gb	
● certificato ATEX		DMT 02 ATEX E 249 U	
● EAC Ex		No	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente in esercizio			
● min.		-20 °C; fino a -40 °C impiegando un riscaldatore	
● max.		45 °C; in funzione della potenza dissipata dei componenti installati	
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto			
● min.		-40 °C	
● max.		70 °C	
Meccanica/materiale			
Esecuzione della custodia		larghezza 650 mm, IP66, pressacavi M16 in metallo	
Dimensioni			
Larghezza		650 mm	
Altezza		450 mm	
Profondità		230 mm	
Spessore		1,5 mm; spessore lamiera, acciaio inox DIN 1.4404 (SS 316L)	
Pesi			
Peso, ca.		21 kg	
Classificazioni			
		Versione	Classificazione
		eClass	14 27-18-05-02

eClass	12	27-18-05-02
eClass	9.1	27-18-05-02
eClass	9	27-18-05-02
eClass	8	27-18-05-02
eClass	7.1	27-18-05-02
eClass	6	27-18-05-02
ETIM	10	EC002503
ETIM	9	EC002503
ETIM	8	EC002503
ETIM	7	EC002503
UNSPSC	15	39-12-13-14

Approvazioni / Certificati

General Product Approval	For use in hazardous locations
--------------------------	--------------------------------



[Declaration of Con-
formity](#)



Ultima modifica:

16/05/2025