

FG16R16AR16**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°
25J0**Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi
altro elemento che consenta
l'identificazione del prodotto**FG16R16AR16**
Gamma: sezione da 1,5 mm² | diametro esterno da 5,8 a 75,0 mm
Numero lotto: secondo quanto indicato su cavo, cartellino identificativo e DDT

Prestazioni dichiarate

Codice identificativo del prodotto: **FG16R16AR16**
Classe di reazione al fuoco: **Cca-s2,d0,a3**
Sostanze pericolose: **Nessuna**
Specifica tecnica armonizzata: **EN 50575:2014+A1:2016**Sistema di valutazione e verifica di
costanza delle prestazioni del
prodotto**Sistema AVCP 1+**Ente certificatore di prodotto
notificato**LAPI S.p.A. 0987**
ha eseguito la determinazione del tipo di prodotto, l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del
FPC, la sorveglianza continua, verifica e valutazione del FPC e il collaudo ispettivo dei campioni presi
prima di immettere il prodotto sul mercato e pubblica il certificato di costanza di prestazione
0987-CPR-292

Uso previsto del prodotto

**CAVI PER ENERGIA, SEGNALAZIONE E COMANDO O TRASMISSIONE DATI con l'obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo**

Ragione sociale del produttore

SPECIALCAVI BALDASSARI S.r.l.
Via G. Pieraccini 76 - 55012 Capannori (LU) - Italy
Tel. +39 0583 935741 / Fax 0583 429474
cpr@specialcavi.it / www.specialcavi.it/dop

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra identificato.

SPECIALCAVI BALDASSARI S.r.l.Azienda con sistema qualità certificato
UNI EN ISO 9001: 2015 N° certificato 9125 SPEB**Capannori, 01/01/2024**

Firmato a nome e per conto del produttore da

Marco Baldassari
Amministratore Delegato