

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto

**FG18M16**

**Gamma:** sezione da 4 a 300 mm<sup>2</sup> | diametro esterno da 7,7 a 75 mm

**Numero lotto:** secondo quanto indicato su cavo, cartellino identificativo e DDT

Prestazioni dichiarate

Codice identificativo del prodotto: **FG18M16**

Classe di reazione al fuoco: **B2ca-s1a,d0,a1**

Sostanze pericolose: **Nessuna**

Specifica tecnica armonizzata: **EN 50575:2014+A1:2016**

Sistema di valutazione e verifica di costanza delle prestazioni del prodotto

**Sistema AVCP 1+**

Ente certificatore di prodotto notificato

**LAPI S.p.A. 0987**

ha eseguito la determinazione del tipo di prodotto, l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del FPC, la sorveglianza continua, verifica e valutazione del FPC e il collaudo ispettivo dei campioni presi prima di immettere il prodotto sul mercato e pubblica il certificato di costanza di prestazione

**0987-CPR-225 Rev. 1**

Uso previsto del prodotto

**CAVI PER ENERGIA, SEGNALAZIONE E COMANDO O TRASMISSIONE DATI con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo**

Ragione sociale del produttore

**SPECIALCAVI BALDASSARI S.r.l.**

Via G. Pieraccini 76 - 55012 Capannori (LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 / Fax 0583 429474

cpr@specialcavi.it / www.specialcavi.it/dop

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra identificato.

**SPECIALCAVI BALDASSARI S.r.l.**

Azienda con sistema qualità certificato

**UNI EN ISO 9001: 2015 N° certificato 9125 SPEB**

**Capannori, 14/01/2025**

Firmato a nome e per conto del produttore da

**Marco Baldassari**

Amministratore Delegato

