CONTROLFLEX FR2H2R16

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°
26C2

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto	**CONTROLFLEX FR2H2R16** **Gamma:** sezione da 0,50 a 120 mm² | diametro esterno da 2,8 a 47,5 mm **Numero lotto:** secondo quanto indicato su cavo, cartellino identificativo e DDT
Prestazioni dichiarate	Codice identificativo del prodotto: **CONTROLFLEX FR2H2R16** Classe di reazione al fuoco: **Cca-s2,d0,a3** Sostanze pericolose: **Nessuna** Specifica tecnica armonizzata: **EN 50575:2014+A1:2016**
Sistema di valutazione e verifica di costanza delle prestazioni del prodotto	**Sistema AVCP 1+**
Ente certificatore di prodotto notificato	**LAPI S.p.A. 0987** ha eseguito la determinazione del tipo di prodotto, l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del FPC, la sorveglianza continua, verifica e valutazione del FPC e il collaudo ispettivo dei campioni presi prima di immettere il prodotto sul mercato e pubblica il certificato di costanza di prestazione **0987-CPR-293**
Uso previsto del prodotto	**CAVI PER ENERGIA, SEGNALAZIONE E COMANDO O TRASMISSIONE DATI con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo**
Ragione sociale del produttore	**SPECIALCAVI BALDASSARI S.r.l.** Via G. Pieraccini 76 - 55012 Capannori (LU) - Italy Tel. +39 0583 935741 / Fax 0583 429474 cpr@specialcavi.it / www.specialcavi.it/dop

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra identificato.

SPECIALCAVI BALDASSARI S.r.l.
Azienda con sistema qualità certificato
UNI EN ISO 9001: 2015 N° certificato 9125 SPEB

Capannori, 01/01/2024
Firmato a nome e per conto del produttore da

Marco Baldassari
Amministratore Delegato