

**FG16R16AR16****DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°  
25J0**

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi  
altro elemento che consenta  
l'identificazione del prodotto

**FG16R16AR16****Gamma:** sezione da 1,5 mm<sup>2</sup> | diametro esterno da 5,8 a 75,0 mm**Numero lotto:** secondo quanto indicato su cavo, cartellino identificativo e DDT

Prestazioni dichiarate

Codice identificativo del prodotto: **FG16R16AR16**Classe di reazione al fuoco: **Cca-s2,d0,a3**Sostanze pericolose: **Nessuna**Specifica tecnica armonizzata: **EN 50575:2014+A1:2016**

Sistema di valutazione e verifica di  
costanza delle prestazioni del  
prodotto

**Sistema AVCP 1+**

Ente certificatore di prodotto  
notificato

**LAPI S.p.A. 0987**

ha eseguito la determinazione del tipo di prodotto, l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del FPC, la sorveglianza continua, verifica e valutazione del FPC e il collaudo ispettivo dei campioni presi prima di immettere il prodotto sul mercato e pubblica il certificato di costanza di prestazione

**0987-CPR-292**

Uso previsto del prodotto

**CAVI PER ENERGIA, SEGNALEZIONE E COMANDO O TRASMISSIONE DATI con l'obiettivo di  
limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo**

Ragione sociale del produttore

**SPECIALCAVI BALDASSARI S.r.l.**

Via G. Pieraccini 76 - 55012 Capannori (LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 / Fax 0583 429474

cpr@specialcavi.it / www.specialcavi.it/dop

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra identificato.

**SPECIALCAVI BALDASSARI S.r.l.**

Azienda con sistema qualità certificato

UNI EN ISO 9001: 2015 N° certificato 9125 SPEB

**Capannori, 01/01/2024**

Firmato a nome e per conto del produttore da

**Marco Baldassari**

Amministratore Delegato

