

TRR16

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°
26J1

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto

TRR16

Gamma: diametro conduttore da 0,60 mm | diametro esterno da 2,8 a 47,5 mm

Numero lotto: secondo quanto indicato su cavo, cartellino identificativo e DDT

Prestazioni dichiarate

Codice identificativo del prodotto: **TRR16**

Classe di reazione al fuoco: **Cca-s2,d0,a3**

Sostanze pericolose: **Nessuna**

Specifica tecnica armonizzata: **EN 50575:2014+A1:2016**

Sistema di valutazione e verifica di costanza delle prestazioni del prodotto

Sistema AVCP 1+

Ente certificatore di prodotto notificato

LAPI S.p.A. 0987

ha eseguito la determinazione del tipo di prodotto, l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del FPC, la sorveglianza continua, verifica e valutazione del FPC e il collaudo ispettivo dei campioni presi prima di immettere il prodotto sul mercato e pubblica il certificato di costanza di prestazione

0987-CPR-293

Uso previsto del prodotto

CAVI TELEFONICI O PER TRASMISSIONE DATI con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo

Ragione sociale del produttore

SPECIALCAVI BALDASSARI S.r.l.

Via G. Pieraccini 76 - 55012 Capannori (LU) - Italy

Tel. +39 0583 935741 / Fax 0583 429474

cpr@specialcavi.it / www.specialcavi.it/dop

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra identificato.

SPECIALCAVI BALDASSARI S.r.l.

Azienda con sistema qualità certificato

UNI EN ISO 9001: 2015 N° certificato 9125 SPEB

Capannori, 25/07/2025

Firmato a nome e per conto del produttore da

Marco Baldassari

Amministratore Delegato

