




ARKÉ: Sonda di temperatura domotica Metal

19538.M

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / ARKÉ / Dispositivi

Sonda di temperatura domotica Metal

Sonda di temperatura per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, per domotica By-me, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), Metal



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(657 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(675 kb\)](#)
- [By-me automazione-Compatibilità fw \(206 kb\)](#)


Video

- [Arké abita il tuo tempo](#)
- [Spot VIEW IoT smart life](#)
- [Configurazione clima](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Attrezzatura ricettiva e di processo
 - **Classe:** Termostato/regolatore di temperatura ambiente
 - **Tipologia:** Altro
 - **Con ricevitore:** No
 - **Sensore esterno:** Sì
- **Tipo di montaggio:** Incassato
 - **Con display:** No
 - **Colore:** Argento
 - **Numero RAL:** 9007

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
 - 37. Marcatura CMIM - Marocco
 - 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
 - 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352594531
Q.tà 1 NR
Dim. 6x2,8x5,3 [cm]
Peso 37,6 [g]



Codice 8007352594548
Q.tà 10 NR
Dim. 14,4x13,1x6 [cm]
Peso 426,7 [g]



Codice 8007352741157
Q.tà 200 NR
Dim. 50,5x20x28 [cm]
Peso 8.974 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).