



Scatole di derivazione: Scatola derivazione IP55 120x80x50mm

V55105

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole di derivazione /
Da parete

Scatola derivazione IP55 120x80x50mm

Scatola di derivazione da parete IP55, con passacavi, coperchio fissato da viti
in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensioni 120x80x50 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

30 NR

Dati tecnici

- **Gruppo:** Materiale di connessione (elettrotecnico)
- **Classe:** Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna
- **Sezione max. del conduttore:** 0
- **Attrezzatura:** Senza
- **Forma:** Rettangolare
- **Tipo di montaggio:** Montaggio a parete/soffitto
- **Installazione nel terreno:** No
- **Montaggio sott'acqua:** No
- **Per diametro del tubo:** 20/25 mm
- **Inserimento dal retro:** No
- **Lunghezza:** 120,00 mm
- **Larghezza:** 148,00 mm
- **Profondità:** 36,00 mm
- **Diametro:** 0 mm
- **Allineabile:** No
- **Numero di ingressi:** 6
- **Tipo di passaggio nella scatola:** Membrana graduata ritagliabile
- **Materiale:** Plastica
- **Senza alogeni:** No
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Colore:** Grigio
- **Grado di protezione (IP):** IP55
- **Esecuzione coperchio:** Coperchio a diaframma cieco
- **Coperchio trasparente:** No
- **Fissaggio del coperchio:** Avvitato
- **Colabile:** No
- **Massa colabile in dotazione:** No
- **Piombabile:** No
- **Tensione di isolamento nominale Ui:** 450 V
- **Integrità del circuito:** Senza
- **Con schermatura:** No
- **Resistente alle intemperie:** Sì
- **Temperatura di impiego:** 0 - 60 °C
- **Esecuzione antideflagrante testata:** No
- **Per zona Ex gas:** Senza
- **Per zona Ex polvere:** Senza

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Imballi



Codice	8007352079328	Codice	8007352115736
Q.tà	1 NR	Q.tà	30 NR
Dim.	14,8x10,8x5,6 [cm]	Dim.	38,5x29x30 [cm]
Peso	138 [g]	Peso	4.140 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).