



Scatole di derivazione: Scatola derivazione IP56 100x100x50mm

V55204

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole di derivazione /
Da parete

Scatola derivazione IP56 100x100x50mm

Scatola di derivazione da parete IP56, con pareti lisce, coperchio cieco fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensioni 100x100x50 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

36 NR

Dati tecnici

- **Gruppo:** Materiale di connessione (elettrotecnico)
- **Classe:** Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna
- **Sezione max. del conduttore:** 0
- **Attrezzatura:** Senza
- **Forma:** Quadrato
- **Tipo di montaggio:** Montaggio a parete/soffitto
- **Installazione nel terreno:** No
- **Montaggio sott'acqua:** No
- **Per diametro del tubo:** 20/25 mm
- **Inserimento dal retro:** No
- **Lunghezza:** 100,00 mm
- **Larghezza:** 128,00 mm
- **Profondità:** 56,00 mm
- **Diametro:** 0 mm
- **Allineabile:** No
- **Numero di ingressi:** 0
- **Tipo di passaggio nella scatola:** Senza
- **Materiale:** Plastica
- **Senza alogeni:** No
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Colore:** Grigio
- **Grado di protezione (IP):** IP56
- **Esecuzione coperchio:** Coperchio a diaframma cieco
- **Coperchio trasparente:** No
- **Fissaggio del coperchio:** Avvitato
- **Colabile:** No
- **Massa colabile in dotazione:** No
- **Piombabile:** No
- **Tensione di isolamento nominale Ui:** 450 V
- **Integrità del circuito:** Senza
- **Con schermatura:** No
- **Resistente alle intemperie:** Sì
- **Temperatura di impiego:** 0 - 60 °C
- **Esecuzione antideflagrante testata:** No
- **Per zona Ex gas:** Senza
- **Per zona Ex polvere:** Senza

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Imballi



Codice	8007352079373	Codice	8007352115743
Q.tà	1 NR	Q.tà	36 NR
Dim.	10,9x10,9x5,7 [cm]	Dim.	38,5x29x30 [cm]
Peso	105,4 [g]	Peso	4.267,4 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).