Scatole di derivazione: Scatola derivazione IP55 220x150x150mm

V55218

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole di derivazione / Da parete

Scatola derivazione IP55 220x150x150mm

Scatola di derivazione da parete IP55, con pareti lisce, coperchio alto cieco fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensioni 220x150x150mm

Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

13 NR

Dati tecnici

- **Gruppo**: Materiale di connessione (elettrotecnico)
- **Classe**: Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna
- **Sezione max. del conduttore**: 0
- **Attrezzatura**: Senza
- **Forma**: Rettangolare
- **Tipo di montaggio**: Montaggio a parete/soffitto
- **Installazione nel terreno**: No
- **Montaggio sott'acqua**: No
- **Per diametro del tubo**: 20/25 mm
- **Inserimento dal retro**: No
- **Lunghezza**: 220,00 mm
- **Larghezza**: 220,00 mm
- **Profondità**: 60,00 mm
- **Diametro**: 0 mm
- **Allineabile**: No
- **Numero di ingressi**: 0
- **Tipo di passaggio nella scatola**: Senza
- **Materiale**: Plastica
- **Senza alogeni**: No
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Colore**: Grigio
- **Grado di protezione (IP)**: IP55
- **Esecuzione coperchio**: Coperchio a diaframma cieco
- **Coperchio trasparente**: No
- **Fissaggio del coperchio**: Avvitato
- **Colabile**: No
- **Massa colabile in dotazione**: No
- **Piombabile**: No
- **Tensione di isolamento nominale Ui**: 450 V
- **Integrità del circuito**: Senza
- **Con schermatura**: No
- **Resistente alle intemperie**: Sì
- **Temperatura di impiego**: 0 - 60 °C
- **Esecuzione antideflagrante testata**: No
- **Per zona Ex gas**: Senza
- **Per zona Ex polvere**: Senza

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 96. Esperto elettrotecnico (download)

Imballi

Codice	8007352147799
Q.tà	1 NR
Dim.	22x15x15 [cm]
Peso	487 [g]

Codice	8007352473430
Q.tà	13 NR
Dim.	61x41,5x35 [cm]
Peso	7.900 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.