

## Scheda dati | Codice articolo: 2007-8448

Ponticello orizzontale per leva sezionatrice; 8 poli; isolato; arancione



<https://www.wago.com/2007-8448>



Colore: ■ arancione

Simile all'illustrazione

### Electrical data

#### Classificazione per IEC/EN

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 30 A |
|-------------------|------|

### Dati geometrici

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Assegnazione ponticello | 1-2-3-4-5-6-7-8 |
|-------------------------|-----------------|

### Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](https://www.wago.com/us/material-specifications)

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Colore            | arancione |
| Carico d'incendio | 0.05 MJ   |
| Peso              | 8,4 g     |

### Dati commerciali

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-40   |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-40   |
| ETIM 8.0                | EC000489      |
| ETIM 7.0                | EC000489      |
| PU (SPU)                | 50 (10) pz.   |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4050821484950 |
| Numero tariffa doganale | 85366990990   |



| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

Approvazioni/certificati

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore



| Certificazione                | Standard | Nome del certificato |
|-------------------------------|----------|----------------------|
| Railway<br>WAGO GmbH & Co. KG | -        | Railway Ready        |

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2007-8448

↓

| Documentation          |                   |   |                 |            |
|------------------------|-------------------|---|-----------------|------------|
| Additional Information |                   |   | Bid Text        |            |
| Technical Section      | pdf<br>2142.18 KB | ↓ | 2007-8448       | 28.04.2017 |
|                        |                   |   | doc<br>22.50 KB | ↓          |
|                        |                   |   | 2007-8448       | 19.02.2019 |
|                        |                   |   | xml<br>2.52 KB  | ↓          |

| CAD/CAE-Data              |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| CAD data                  | CAE data                       |
| 2D/3D Models<br>2007-8448 | EPLAN Data Portal<br>2007-8448 |
|                           | ↓                              |
|                           | WSCAD Universe<br>2007-8448    |
|                           | ↓                              |
|                           | ZUKEN Portal<br>2007-8448      |
|                           | ↓                              |

Note di installazione

## Collegamento a ponte



Preparazione del percorso di cortocircuitazione per i circuiti del trasformatore di corrente.



Inserire i ponticelli adiacenti isolati e protetti dal contatto nelle apposite aperture.



Inserire i ponticelli adiacenti isolati e protetti dal contatto nelle apposite aperture.