
Modulo spina di prova con perno di contatto; Passo 5 mm / 0,197 poll; 2,50 mm²; grigio



https://www.wago.com/231-155





Misure in mm L = Passo pin

Colore: I grigio

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	250 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	2,5 kV	-
Corrente nominale	-	0.5 A	-

Dati di connessione		
Numero totale di punti di connessione	1	
Numero totale di potenziali	1	
Numero tipi di connessione	1	

Connessione 1	
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Conduttore rigido	0,08 2,5 mm² / 28 12 AWG
Conduttore flessibile	0,08 2,5 mm² / 28 12 AWG
Lunghezza spelatura	12 13 mm / 0.47 0.51 pollici

Dati geometrici	
Passo	5 mm / 0.197 pollici
Larghezza	5 mm / 0.197 pollici
Altezza	14,3 mm / 0.563 pollici
Profondità	44,45 mm / 1.75 pollici

https://www.wago.com/231-155



Dati meccanici	
Applicazione	Test dei morsetti cablati con conduttori di 0,751,5 mm² "f" o 0,5 mm² "r" conduttori
Lunghezza contatto di test	18 mm
Adatto	per la cerio 290, 736, 737, 739, 790

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	1
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame elettrolitico (E _{Cu})
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0.029 MJ
Peso	1,8 g

Requisiti ambientali		
Limite campo di temperatura	-60 +105 °C	
Temperatura di lavorazione	-35 +60 °C	

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 8.0	EC002555
ETIM 7.0	EC002555
PU (SPU)	100 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332315425
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

Certificazioni per applicazioni nautiche




Certificazione	Standard	Nome del certificato
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)


Download


Environmental Product Compliance


https://www.wago.com/231-155














Note di installazione

https://www.wago.com/231-155

MAGO

Installazione



Inserimento di un modulo con spina di test in uno slot operativo.

Test



Morsettiera cablata con modulo spina di test inserito

Applicazione



Tipo contatto B: Test solo quando cablato da 0,75 a 1,5 mm² "fles." o 0,5 mm² "rig."

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Versione 24.08.2023